



PLANO DE REFERENCIA

NOTAS

Especificaciones Bocas de Incendio - Tipo 1

Tipo de salida: simple con salida aux.

Manguera: 25 m / semirrigida

Diámetro de manguera: 25 mm

Caudal: 100 l/min

Puntero multipropósito

Válvula globo 25 mm para conexión de la manguera

Válvula globo con conexión Storz Ø45 mm

REFERENCIAS

Boca de incendio equipada (BIE)

Bomba de incendio

Válvula de corte

Válvula de alivio

Válvula de retención

Válvula mariposa indicadora

Válvula OS&Y monitoreada

Caudalímetro

Tee sube o baja

Codo sube o baja

Tablero de incendio (comando de bombas)

Cañerías aparentes - Acero negro

Nodo para cálculo hidráulico

Oct. 2018	VG	PP	003
Set. 2018	VG	PP	002
Set. 2018	VG	PP	001
Fecha	Dibujo	Aprobado	Versión

Dirección Nacional de Bomberos			
Proyecto Técnico: Red de bocas de incendio			
Ubicación: Av. Goriéro 692 esq. Calle 23		Padrón: XXX	
Localidad: Punta del Este, Maldonado		Escala: 1:100	
Titular: ANEP		L01	
Destino: Escuela Nº5		Planta Baja	
Técnico: Ing. Pablo Foggi			