



PLANO DE REFERENCIA

NOTAS

Especificaciones Bocas de Incendio - Tipo 1

Tipo de salida: simple con salida aux.

Manguera: 25 m / semirrigida

Diámetro de manguera: 25 mm

Caudal: 100 l/min

Puntero multipropósito

Válvula globo 25 mm para conexión de la manguera

Válvula globo con conexión Storz Ø45 mm

REFERENCIAS

	Boca de incendio equipada (BIE)
	Bomba de incendio
	Válvula de corte
	Válvula de alivio
	Válvula de retención
	Válvula mariposa indicadora
	Válvula OS&Y monitoreada
	Caudalímetro
	Tee sube o baja
	Codo sube o baja
	Tablero de incendio (comando de bombas)
	Cañerías aparentes - Acero negro
	Nodo para cálculo hidráulico

Oct. 2018	VG	PP	003
Set. 2018	VG	PP	002
Set. 2018	VG	PP	001
Fecha	Dibujo	Aprobado	Versión

Dirección Nacional de Bomberos	
Proyecto Técnico: Red de bocas de incendio	
Ubicación: Av. Gorlero 692 esq. Calle 23	Padrón: XXX
Localidad: Punta del Este, Maldonado	Escala: 1:100
Titular: ANEP	L02
Destino: Escuela Nº5	Segundo Nivel
Técnico: Ing. Pablo Poggi	

UNIT A1 - 841 x 594 mm