CO.DI.CEN DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA **COMISION DESCENTRALIZADA DE FLORIDA**		**OBRA:** *Jardin Nº 104* **DEPARTAMENTO:** *Florida*			
LUMINARIA:	**L2**	**CANTIDAD:**	**6**	**FECHA** 2016	**ANEXO**

CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR

DESCRIPCION:	Artefacto de Adosar Lumenac o Lucciola
MEDIDAS:	Alto: 90mm Ancho: 160mm Largo:1280mm
CUERPO:	Policarbonato Autoextinguible
COLOR:	Gris con burlete de cierre en Poliuretano
DIFUSOR:	Plicarbonato traslúcido
ZOCALO:	G13 de Bronce Fosforoso
PROTECCIÓN:	IP 54 Clase II
ACCESO:	Posterior
POTENCIA:	Mínima 80 W
DESCRIPCION:	Fluorescente
TIPO:	Trifosforo
CASQUILLO:	G13
TONO:	Ra 83 - ºK 3000
LUMEN:	3250
VATIOS:	36
VOLTIOS:	220/240
BALASTO:	Mecánico bajo nivel de ruido
CEBADOR:	230v Clase 2 conexión simple c/Condensador Antiparasitario

Derivación	CANTIDAD
	6
TOTAL	6

OBSERVACIONES: