



REFERENCIAS :

PRIMARIAS

SECUNDARIAS

VENTILACIONES

PLUVIALES

AGUA FRIA DIRECTA

AGUA FRIA DERIVADA

AGUA CALIENTE

CAÑERÍA SUSPENDIDA

GAS

PVC.

FF.

FG.

PPCR.

EP.

DL.

PPTF.

FC.

POLICLORURO DE VINILO

HIERRO FUNDIDO

HIERRO GALVANIZADO

POLIPROPILENO

EMBUDO PLUVIAL

DESAGUE LIBRE

POLIPROPILENO TERMOFUSIBLE

ASBESTO CEMENTO ECOLÓGICO

CÁMARA DE INSPECCIÓN (C.I.)

PILETA DE PATIO TAPADA (PPT.)

PILETA DE PATIO ABIERTA (PPA.)

BOCA DE DESAGÜE CERRADA (BDC)

BOCA DE DESAGÜE ABIERTA (BDA)

CAJA SIFONADA ABIERTA PVC (CSA)

CAJA EMPALME PVC (CE PVC)

PUNTO DE INSPECCIÓN PVC 110 (PI. PVC)

COLUMNA DESAGÜE COO

TAPA DE INSPECCIÓN EN PIE DE COLUMNA (TI.PVC)

REJILLA DE ASPIRACIÓN

SOMBRERETE

NOTAS DESAGÜES

LEER MEMORIA DE ACONDICIONAMIENTO SANITARIO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LAS TUBERÍAS DE DESAGÜES SERÁN EN:

TUBERÍAS Y PIEZAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) UNIT 206 Y UNIT 647, ESPESOR DE PARED 3,2mm

TODAS LAS CAÑERÍAS HORIZONTALES DE DESAGÜE EN QUE NO SE INDIQUEN PENDIENTES, TENDRÁN LA MÁXIMA COMPATIBLE CON EL NIVEL DISPONIBLE.

LAS BOCAS DE DESAGUE SERÁN, SALVO INDICACIÓN CONTRARIA, DEL TIPO ORDENANZA DE I.M. DE MONTEVIDEO

LOS INODOROS PEDESTAL SE UNIRÁN A LA CAÑERÍA DE DESCARGA DE PVC MEDIANTE UN ARO DE GOMA SINTÉTICO, ESPECIFICADO EXPRESAMENTE POR EL FABRICANTE Y ADECUADO AL CAÑO DE PVC Y AL TIPO DE APARATO A USAR, QUE HERMETIZARÁ DICHA UNIÓN.

ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

COMISIÓN DESCENTRALIZADA DE FLORIDA

OBRA:

ESCUELA N° 88

LOCALIDAD:

LAS PIEDRITAS

FECHA:

22 julio 2019

DEPARTAMENTO:

FLORIDA

ESCALA:

VARIAS

PLANO DE:

SANITARIA

ARQUITECTO:

Ma. ELISA VIDART

AYTE. de ARQTO.:

TECNICO:

PLANTA

FIRMA:

LAMINA Nro:

12

S01

E88- SANITARIA.DWG