

A. N. E. P.		P.A.E.P.U.		OBRA: ESCUELA: LOS BULEVARES DEPTO. : MONTEVIDEO			
TERCER PROYECTO de APOYO a la ESCUELA PUBLICA URUGUAYA PLANTA FISICA Pza. Independencia 822 Of. 201 - Tel. 2900-3104 2908-1516				FECHA DIC/2016	ANEXO F	HOJA —	DE —
DETALLE: EXTRACTOR P/CRISTAL		UBICACION: EN COCINA SEGUN PLANOS		CANTIDAD TOTAL: 1			



DESCRIPCION:	EXTRACTOR HELICOIDAL P/CRISTAL TIPO S&P MODELO HCM-225 N O CALIDAD IGUAL O SUPERIOR
CUERPO:	CARCASA PLASTICO ABS, PERSIANA INCORPORADA Y REJA DE SEGURIDAD.
HELICE:	PLASTICO ABS
MOTOR:	MONOFASICO 230V, CLASE B CON PROTECTOR TÉRMICO MEDIANTE FUSIBLE, POTENCIA 40W
OPERACIÓN:	1700 r.p.m. / 45dB (max. a 1.5m) / 900 m3/h (caudal máximo)
DIMENSIONES:	DIAMETRO = 248 mm (interior)
GARANTIA:	IGUAL PLAZO DE GARANTIA QUE EL FIJADO PARA EL RESTO DE LAS INSTALACIONES
OBSERVACIONES:	EN CADA CASO, EL CONTRATISTA PROVEERÁ LOS TUBULARES, PLACAS Y ESTRUCTURAS NECESARIAS PARA EL FIJADO DEL EQUIPO, DE ACUERDO CON DETALLES DE ALBAÑILERIA Y HERRERÍA. PREVIO A SU INSTALACIÓN SE PRESENTARÁN CATALOGOS Y/O MUESTRAS PARA SU APROBACIÓN