



SIMBOLOGIA:

- CAÑERIA POR CONTRAPISO O ENTERRADA A 0,40m DE PROFUNDIDAD MINIMA.
- CAÑERIA EMBUTIDA EN LOSA O PARED
- UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA CON UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- DOS CAJAS DE LLAVE CON UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL Y UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA CADA UNA, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- 7" TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, CONEXION CALEFACTOR. SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, CONEXION MICROONDAS. ALTURA A COORDINAR CON ESTANTES.
- LLAVE DE CORTE BIPOLAR Y ONCE TOMACORRIENTES TRES EN LINEA EN CAJA DE PVC APARENTE PARA DOCE MODULOS INSTALADA EN FORMA APARENTE, UBICACION A COORDINAR CON MUEBLE.
- TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,20m.
- TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR EN UNA CAJA DE LLAVE, CONEXION CALETON. SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,60m.
- MODULO PULSADOR EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,20m.
- CAJA DE LLAVE CONEXION TIMBRE. SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=2,60m.
- PANEL DE CONTROL
- REGISTRO 15x15cm, CONEXION PANEL DE ALARMA BOMBAS, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,80m.
- CAJA DE LLAVE EN LOSA CON TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL PARA MINISPLIT
- CAJA DE CONEXION CITOFONO PORTERO ELECTRICO SALVO INDICACION CONTRARIA h=1,40m.
- REGISTRO DE PISO EN FUNDICION DE ALUMINIO 10x10cm, CON TAPA
- REGISTRO EN LOSA DE 30x30cm, CON TAPA ABISAGRADA
- ALIMENTACION VIDEOCONFERENCIA, UBICACION A COORDINAR CON MUEBLE.
- CAMARA 60x60x100cm
- CAMARA 40x40x70cm

NOTAS:

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
- TODAS LAS CAÑERIAS EMBUTIDAS SERAN EN Ø20 PVC, EXCEPTO LAS CORRESPONDIENTES A LOS CALEFACTORES QUE SERAN EN Ø25 PVC.
- TODAS LAS CAÑERIAS POR CONTRAPISO SERAN EN Ø25 PVC, EXCEPTO LAS CORRESPONDIENTES A LOS CALEFACTORES QUE SERAN EN Ø32 PVC.
- TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CAÑERIA POR CONTRAPISO LLEVARAN CONDUCTORES CON PROTECCION SUPERPLASTICA.
- LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
- TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS CON LA DIRECCION DE OBRA.
- TODOS LOS CAÑOS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.

AutoCad - Serial N°: 351-77754339
ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO Y LUMINICO
FELIPE BURGUEÑO
Ingeniero Industrial Eléctrico
CONSULTOR INDEPENDIENTE
Cnel. Raíz 880 - Montevideo - Tel/Fax 355 44 93 - E-MAIL felbur@felbur.com.uy

A.N.E.P. P.A.E.P.U.

COMPONENTE PLANTA FISICA AREA DE PROYECTOS		LAMINA EL-02	
OBRA	ESCUELA EN BARRIO LOS BULEVARES MONTEVIDEO	TIPOS ---	
DESCRIPCION	FUERZA MOTRIZ PLANTA BAJA	FECHA	ESCALA
		OCT/16	1/75

ARCHIVO	3323-2ELE-2016-10-24.dwg		
COORD. PLANTA FISICA ARQ. F. DEFERRARI		COORD. PROYECTO ARQ. C. SIYA	
PROYECTISTA MG ARQ PEDRO BARRÁN		COLABORADOR/A ARQ. JIMENA GILARDONI	