



SIMBOLOGIA:

- CAÑERÍA POR CONTRAPISO O ENTERRADA A 0,40m DE PROFUNDIDAD MINIMA.
- CAÑERÍA EMBUTIDA EN LOSA O PARED
- UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA CON UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- DOS CAJAS DE LLAVE CON UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL Y UN TOMACORRIENTE TRES EN LINEA CADA UNA, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- UN TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- "N" TOMACORRIENTES TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL EN UNA CAJA DE LLAVE, CONEXION MICROONDAS. ALTURA A COORDINAR CON ESTANTES.
- LLAVE DE CORTE BIPOLAR Y ONCE TOMACORRIENTES TRES EN LINEA EN CAJA DE PVC APARENTE PARA DOCE MODULOS INSTALADA EN FORMA APARENTE, UBICACION A COORDINAR CON MUEBLE.
- TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,20m.
- TOMACORRIENTE TIPO SCHUKO CON TIERRA LATERAL Y CENTRAL CON INTERRUPTOR DE CORTE BIPOLAR EN UNA CAJA DE LLAVE, CONEXION CALEFON. SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,60m.
- MODULO PULSADOR EN UNA CAJA DE LLAVE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=1,20m.
- CAJA DE LLAVE CONEXION TIMBRE, SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO A h=2,60m.
- PANEL DE CONTROL
- CAJA DE LLAVE CONEXION ATERRAMIENTO, UBICACION EXACTA A COORDINAR EN OBRA.
- CAJA DE LLAVE CONEXION EXTRACTOR, UBICACION EXACTA A COORDINAR EN OBRA
- CAJA DE LLAVE CONEXION HORNO, SALVO INDICACION CONTRARIA h=0,40m.
- CAJA DE LLAVE CONEXION MINISPLIT, SALVO INDICACION CONTRARIA h=2,00m.
- CAJA DE CONEXION CITOFONO PORTERO ELECTRICO SALVO INDICACION CONTRARIA h=1,40m.
- REGISTRO DE PISO EN FUNDICION DE ALUMINIO 10x10cm, CON TAPA
- REGISTRO EN LOSA DE 30x30cm, CON TAPA ABISAGRADA
- ALIMENTACION VIDEOCONFERENCIA, UBICACION A COORDINAR CON MUEBLE.

NOTAS:

- SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:
- TODAS LAS CAÑERIAS EMBUTIDAS SERAN EN Ø20 PVC, EXCEPTO LAS CORRESPONDIENTES A LOS CALEFACTORES QUE SERAN EN Ø25 PVC.
- TODAS LAS CAÑERIAS POR CONTRAPISO SERAN EN Ø25 PVC, EXCEPTO LAS CORRESPONDIENTES A LOS CALEFACTORES QUE SERAN EN Ø32 PVC.
- TODAS LAS ALIMENTACIONES EN CAÑERÍA POR CONTRAPISO LLEVARAN CONDUCTORES CON PROTECCION SUPERPLASTICA.
- LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
- TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS CON LA DIRECCION DE OBRA.
- TODOS LOS CAÑOS LLEVARAN BUJES EN SUS EXTREMOS.

AutoCad - Serial N°: 351-77754339
ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO Y LUMINICO
FELIPE BURGUEÑO
Ingeniero Industrial Eléctrico
CONSULTOR INDEPENDIENTE
Cnel. Raíz 880 - Montevideo - Tel/Fax 355 44 93 - E-MAIL felbur@felbur.com.uy

A.N.E.P. P.A.E.P.U

COMPONENTE PLANTA FISICA			LAMINA	
AREA DE PROYECTOS			EL-03	
OBRA	ESCUELA EN BARRIO LOS BULEVARES		TIPOS	
	MONTEVIDEO		---	
DESCRIPCION			FECHA	ESCALA
FUERZA MOTRIZ PLANTA ALTA			OCT/16	1/75
ARCHIVO	3323-2ELE-2016-10-24.dwg			
COORD. PLANTA FISICA	COORD. PROYECTO			
ARQ. F. DEFERRARI	ARQ. C. SIYA			
PROYECTISTA	COLABORADOR/A			
MG ARQ PEDRO BARRÁN	ARQ. JIMENA GILARDONI			