

P.A.E.P.U.

TERCER PROYECTO de APOYO a la ESCUELA PUBLICA URUGUAYA
PLANTA FISICA Pza. Independencia 822 Of. 201 - Tel. 2900-3104 2908-1516

OBRA: ESCUELA: LOS BULEVARES
DEPTO. : MONTEVIDEO

FECHA
DIC/2016

ANEXO

HOJA

DE

LUMINARIA:

L7

UBICACION:

SEGUN PLANOS Y CUADRO ADJ.

CANTIDAD TOTAL:

[illegible]

| | |
|-------------------|--|
| DESCRIPCION: | ARTEFACTO LUZ EMERGENCIA |
| | AUTÓNOMA ATOMLUX, O CALIDAD IGUAL O SUPERIOR |
| | |
| CUERPO: | POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE V2 BLANCO NIEVE O MARFIL |
| | JUNTA DE ESTANQUIDAD INYECTADA, ECOLOGICA ANTIVENAJECIMIENTO |
| PANTALLA: | POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE V2 ESTABILIZADO A LOS UV |
| | |
| REFLECTOR | Y PORTACABLEADO DE ACERO |
| | |
| EQUIPO ELECTRICO: | EQUIPO ELECTRONICO EEI A2 230V-50/60HZ FACTOR DE POTENCIA MAYOR QUE 0.95 |
| | |
| AUTONOMIA: | 240 MINUTOS |
| | |
| RECARGA: | AUTOMÁTICA CON TENSIÓN DE RED 230/240 V. |
| | |
| DIMENSIONES: | ANCHO= 47 mm |
| | ALTURA= 63 mm |
| | LARGO= 240 mm |
| | |
| LAMPARA: | 30 LEDS DE ALTO BRILLO |
| | |
| OBSERVACIONES: | ENCENDIDO INSTANTÁNEO ANTE FALTA DE TENSIÓN DE RED, INDICADORES ON-OFF, DE BATERIA EN CARGA Y BATERIA BAJA |
| | BATERIA NIQUEL CADMIO SIN MANTENIMIENTO 4 VOLT. 2 AMP/HS. |
| | TODAS LAS LUMINARIAS AUTONOMAS O CON FUENTE AUTONOMA DEBERAN CONTAR |
| | CON LA APROBACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS. |
| | |