

**LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
N° 01/2015**

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA**

## **COMUNICADO N° 01**

**25/03/2015**

### **INFORMACIÓN ADICIONAL**

**Se adjunta información adicional correspondiente al Anexo II de los documentos del Llamado**

#### **A) AGUA POTABLE**

Se colocarán 2 bombas de 3500 a 4000 litros hora con 1 variador de velocidad para cada bomba.

Las bombas serán monofásicas y de 1 HP.

Se adjuntan folletos a modo ilustrativo. En el folleto de la bomba: es la K 30 / 70 M.  
(ANEXO 1.1 A)

En el folleto del Active Driver (variador de velocidad) es el Active Driver M/M 1.1  
(ANEXO 1.1 B)

#### **B) BOMBEROS**

Se adjunta cálculo hidráulico completo para gestión ante DNB. En él está indicada la bomba recomendada por nuestro asesor. ANEXO 1.2.

En ambos casos se deberá incluir el tendido eléctrico para su alimentación y de señales correspondientes (sensores, etc.).