



ADMINISTRACIÓN NACIONAL  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CODICEN  
DIRECCIÓN SECTORIAL DE  
INFRAESTRUCTURA

COMISION DESCENTRALIZADA DE TREINTA Y TRES

OBRA: AMPLIACION LOCAL ESCOLAR

LOCALIDAD: TREINTA Y TRES

DEPARTAMENTO: TREINTA Y TRES

L 37

FECHA  
09/2017

LICEO n°3

L01E

#### LUMINARIA TIPO L1 CANTIDAD 10

##### IP65 Clase I

**Cuerpo:** en inyección de policarbonato autoextinguible V2, con burlete de poliuretano y prensacable estanco PG13.5.

**Reflector:** concentrante de aluminio anodizado y abrillantado de alta pureza 99.85.

**Difusor:** en inyección de policarbonato, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa.

**Equipo:** balastos electrónicos de primera calidad. Alimentación 230/50 Hz.  
+ 1 Equipo Emergencia

**Portalámparas:** en policarbonato 2A / 500V / T130.

**Cableado:** cable rígido de sección 0.5mm<sup>2</sup>, aislación de PVCHT resistente a 90°C, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm<sup>2</sup>.  
Montaje: apto para realizar bandas luminosas continuas.

