



- A- Todas las cafeterías operantes serán en 420 capo de hierro galvanizado.
- B- Todas las cafeterías embudadas serán en 420 pvc.
- C- Todas las cafeterías por contrapelo serán en 425 pvc.
- D- Todas las alimentaciones en las cafeterías deberán llevarse conductores con protección superpástico.
- E- Las líneas de alimentación serán de acuerdo al diagrama unificado.
- F- Todas las ubicaciones serán confirmadas con la dirección de obra.
- G- Todos los cables llevarán buje.
- H- Todas las fijaciones de cafetería o losa se realizarán mediante tacs de expansión o tirros metálicos especiales específicos de la línea utilizada.
- I- Todas las cajas, armarios y accesorios para instalación operantes serán construidos en fundición de aluminio marca Dasa o similar.
- J- En todos los puentes de bandejas en muros, tabiques, aberturas deberán taparse con elementos de protección para evitar el ingreso de personas o animales con terminación similar al existente (material, color, etc) asegurando lo no entrada de agua, etc.