SECTOR EXISTENTE A ESPERA

CONECTARSE A SECTOR EXISTENTE A ESPERA

SECTOR PARA INSTALACIÓN DE EQUIPOS: CISTERNA DE AGUA, CASETA DE BOMBAS Y CASETA DE SERVICIO PARA AGUA

SIMBOLOGIA

	Boca de incendio equipada Tipo 2 de acuerdo a IT-05 de DNB. Incluye gabinete metálico, válvula globo, conexión de toma con válvula de 45mm y conexión Storz, manguera plana de 45mm/25m y puntero.
	Cañería enterrada en PEAD PE100 SDR11
	Cañería aérea de acero

REVISIÓN	MARCA	DESCRIPCIÓN	FECHA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR DGA: ARQ. PABLO BERCETO
PROGRAMACIÓN: ARQ. GONZALO LORENZO
PROYECTO: ARQ. MATÍAS BARDERRA
DIBUJANTES: ROBINA CORTESOSO, TATIANA GARCÍA

COORD. DE EJECUCIÓN DEL AREA DE PROYECTOS: ARQ. ADRIANA CUNCA
RESPONSABLE DE PROYECTO: ARQ. HELENA HERNDON
RESPONSABLE DE COSTOS: ARQ. GUILLERMO SUÁREZ, ARQ. SILVIA MASELLA

ASESOR TÉRMICO: ARQUIM. LEONARDO BERRO
ASESOR ELÉCTRICO: ING. OCTAVIO ROCHA
ASESOR ESTRUCTURAL: ING. GONZALO SERANTES
ASESOR SANITARIO: ING. PABLO TECHERA
INCENDIO: ESTUDIO ALCOMARINO
ASESOR ACÚSTICO: ARQ. GONZALO FERNÁNDEZ

PROYECTO COMO: **Edificio A, B y C del CUR en el PES.**
DIRECCIÓN: **RIVERA, AV. GUIDO MACHADO BRUM S/N**
DESCRIPCIÓN: **EXTINCIÓN DE INCENDIO PLANTA**

IN101
LÁMINA: 23
ESCALA: 1:200
FECHA: JUNIO-2017