FUERZA	
⌂	TC MONOFASICO TRES EN LINEA h:0.30m
⌂	TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR h=1.1m
⌂	2 TC SCHUCKO + 2 (3 en linea) EN PISO
⌂	TC SCHUCKO h:0.30m
⌂	2 TC SCHUCKO + 2 (3 en linea) EN PARED
⌂	1 TC SCHUCKO + 1 (3 en linea) EN PISO
⊛	MOTOR MONOFASICO
⊛	MOTOR TRIFASICO
———	LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED
– – – –	LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO

222.00

222.25

222.50

222.75

223.30

EN TECHO

TA

TB

TB1

TGG

TA1

NPT h:2.0mt

NPT h:2.0mt

NPT h:2.0mt

___PLANO REFERENCIAL INDICATIVO___

REVISIÓN	MARCA	DESCRIPCION	FECHA

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
PLAN DE OBRAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

DIRECTOR OGA
ARQ. J.P. URRUZOLA

PROGRAMACIÓN
ARQ. GONZALO LORENZO

PROYECTO
ARQ. MARCIO BABORNA

DIBUJANTE
ROBINA CORTEGOSO
TATIANA GANCIO
ARQ. FLAVIA PASTOR
VALENTINA PUIAR

EQUIPO DE EJECUCIÓN DEL AREA DE PROYECTOS
ARQ. ADRIANA GONGA

RESPONSABLE DE PROYECTOS
ARQ. HELENA HEINZEN

RESPONSABLE DE COSTOS
ARQ. ROSARIO SUAREZ
ARQ. SILVIA VARELA

ASESOR TÉRMICO
ESTUDIO LAGOMARSINO

ASESOR ELECTRICO
ING. OCTAVIO ROCHA

ASESOR ESTRUCTURAS
ING. GONZALO SERANTES

ASESOR SANITARIO
ING. PABLO PEDRERO

ASESOR ACUSTICO
ESTUDIO LAGOMARSINO

ASESOR ACUSTICO
ARQ. GONZALO FERNANDEZ

SERVICIO / OBRA
Edificio C del CUR en el PES

UBICACION
RIVERA, AV. GUIDO MACHADO BRUM S/N

DESCRIPCION
PLANTA ELÉCTRICA TOMAS

EL106

LAMINA
30

ESCALA
1/100

FECHA
JUNIO-2017