GALPON EXISTENTE

T.GAL

SALA DE BOMBAS SOBRE BAÑO DE DISCAPACITADOS

CANCHA POLIDEPORTIVA

BAÑO M Y D DISCAPACITADOS

Cámara compartida con potencia

PATIO COCINA

BAÑO COCINA

DEP. RACK

BAÑO ADMINIST.

DIRECC.

SALA MAESTROS

COMEDOR

AULA PRESCOLAR 2

AULA PRESCOLAR 1

PATIO PRESCOLARES

Típico: Caja de derivación en aluminio tipo "Daisa"

Circuitos 102, 104, 105, 106 de T.GBT

HALL ACCESO

Fotocélula montada en prefil sobre el alero

AULA 1

AULA 2

AULA 3

AULA 4

AULA 5

AULA 6

BAÑO

BAÑO

PLAZA CEIBAL

ACCESO

UBICACION CGP

#40

CALLE Maestra MARGARITA VARELA

perfil rural, pavim, bituminoso - ancho: 17m.00

REFERENCIAS

———	Caño de hierro embutido en muro o aparente sobre cielorraso (medidas mín. según Nota o indicadas en plano)
- - - - -	Caño liso de PVC enterrado o caño corrugado de PVC embutido (medidas mín. según Nota o indicadas en plano)
———	Caño liso de PVC o caño corrugado embutido en muro (medidas mín. según Nota o indicadas en plano)
	Cámara de hormigón (dimensiones indicadas en plano)
	Tablero de distribución de energía eléctrica Caja de montaje adosado o embutido (dimensiones indicadas en memoria)
	Registro en muro (dimensiones y altura de montaje indicadas en plano)
	Caja honda con tapa ciega en muro (h=0,40m s/NPT o según se indique en plano)
	Tomacorriente Schuko en caja honda (h=0,40m s/NPT o según se indique en plano) (41 módulos schuko existentes)

	Tomacorriente Schuko con llave de corte bipolar luminoso en caja honda (h=1,20m s/NPT o según se indique en plano)
	Tomacorriente Schuko con llave bipolar en caja honda para conexión de cafetín (h=1,60m s/NPT o según se indique en plano)
	Caja honda para conexión de extractor (h=2,20m s/NPT o según se indique en plano)
	Tomacorriente schuko en caja honda para conexión de equipo minisplit de AA (h=2,40m s/NPT o según se indique en plano)
	11 tomas 3L + int bipolar en caja de adosar de 12 módulos para conexión de cebaditas (h=1,20m s/NPT o según se indique en plano)
	Pulsador de timbre en caja honda (h=1,20m s/NPT o según se indique en plano)
	Caja de brazo para conexión de timbre o campanilla de entrada - solida (h=2,20m s/NPT o según se indique en plano)
	Interruptor unipolar en caja honda (h=1,20m s/NPT o según se indique en plano) (22 módulos unipolares existentes)
	Interruptor bipolar en caja honda (h=1,20m s/NPT o según se indique en plano) (2 módulos bipolares existentes)

	Caja honda para conexión de AP Plan Ceibal (h=2,40m s/NPT o según se indique en plano)
	Central de alarma (h=2,00m s/NPT o según se indique en plano)
	Caja de brazo para conexión de sirena (h=2,40m s/NPT o según se indique en plano)
	Caja de brazo para conexión de sensor de movimiento direccional (h=2,40m s/NPT o según se indique en plano)
	Caja honda para conexión de teclado alarma (h=1,20m s/NPT o según se indique en plano)
	Conector RJ11 para teléfono en caja honda (h=0,40m s/NPT o según se indique en plano)

NOTAS:

1) Calibres y medidas de caños:
Acometidas de potencia: #32 (1 1/4") / Fuerza motriz: #25 (1") / Iluminación: #19 (3/4") / Telefonía, datos, audio y seguridad: #19 (3/4") / CATV y SAT TV: #32 (1 1/4") / Otros señales: #19 (3/4")
(Estos calibres son los valores mínimos permitidos y son los usados por defecto. Los casos en que estos valores no sean los utilizados, se indican explícitamente en el plano).

2) Las cotas indicadas son sobre NPT del lugar donde se encuentra el elemento, salvo que se indique explícitamente lo contrario. Las cotas se toman desde la base de los elementos.

LUMINARIAS INTERIORES

LUMINARIA	REF	DESCRIPCION	LAMPARA
	L1	Luminaria de policarbonato de adosar estanco IP65	1xTubo LED
	L2	Luminaria de policarbonato de adosar estanco IP65	2xTubo LED
	L3	Luminaria de policarbonato de adosar estanco IP65	1xTubo LED
	LE1	Luminaria de aplicar en muro tipo tortuga (h montaje=2,00m)	Módulo LED
	LE2	Luminaria tipo proyector de montaje en columna de hormigón	Módulo LED
	Le	Luminaria de emergencia no permanente con equipo autónomo	Módulo LED

NOTAS:

1) Para cada luminaria se deberá dejar una caja de centro o de brazo según corresponda
2)Deberán reemplazarse todas las lámparas de las luminarias reutilizadas

ESTUDIO
LIGUORI & ASOCIADOS
INGENIEROS ELÉCTRICOS
ESTUDIO@LIGUORI-ASOCIADOS.COM - TEL: 2613 3053

A.N.E.P. - C.E.I.P.

COMPONENTE PLANTA FISICA
AREA DE PROYECTOS

OBRA: ESCUELA N°17 GREGORIO AZNAREZ
MALDONADO

DESCRIPCION: ELÉCTRICA - ILUMINACIÓN
FECHA: 26/08/17
ESCALA: 1/75

LAMINA: EL-02
TIPOS: --

ARCHIVO: ---

COORD. PLANTA FISICA
ARQ. F. DEZERNARI

COORD. PROYECTO
ARQ. C. SITTA

PROYECTISTA
ARQ. RODRIGO MEDIZA

COLABORADOR
ROSA MAZZOTTI