LÍNEAS GENERALES

- TABLERO GENERAL
- TABLERO DERIVADO
- CAMARA DE PISO
- REGISTRO
- CAJA ELÉCTRICA 10x10 h=1.80cms
- CANALIZACION POR LOSA O PARED
- CANALIZACION SUBTERRANEA
- MONTANTE BAJA TENSIÓN
- LÍNEA QUE CONDUCE ENERGÍA HACIA ARRIBA
- LÍNEA QUE CONDUCE ENERGÍA DESDE ARRIBA
- LÍNEA QUE CONDUCE ENERGÍA HACIA ABAJO
- LÍNEA QUE CONDUCE ENERGÍA DESDE ABAJO
- BANDEJA PORTACABLES BAJO PISO TÉCNICO
- BANDEJA PORTACABLES SOBRE CIELORRASO
- MEDIDORES

ILUMINACION

- CENTRO EN LOSA O CIELORRASO
- BRAZO h:1.80m
- INTERRUPTOR UNIPOLAR h:1.10m
- INTERRUPTOR BIPOLAR h:1.10m
- INTERRUPTOR 2 SECCIONES h:1.10m
- INTERRUPTOR COMBINACION h:1.10m
- LUMINARIA DE EMERGENCIA
- LUMINARIA SEÑALIZACION-SALIDA
- BALIZA
- CÉLULA FOTOELÉCTRICA
- SENSOR DE PARED h:1.80m
- SENSOR DE TECHO
- SWITCH DE APERTURA DE PUERTAS
- EXTRACTOR DE TECHO
- REGISTRO DE CONEXION
- CAJA ESTANCA DE PISO
- LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED
- LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO

INCENDIO

- DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO
- DETECTOR FOTOELECTRICO SOBRE CIELO RASO
- DETECTOR FOTOELECTRICO BAJO PISO TÉCNICO
- DETECTOR TÉRMICO
- DETECTOR TÉRMICO SOBRE CIELO RASO
- DETECTOR DE HUMO CON SEÑAL AUDIBLE
- PULSADOR CAJA 5x10cms h:1,20m
- SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA caja 5x10 h:2,30m
- LUZ ESTROBOSCOPICA caja 5x10 h:2,30m
- CENTRAL DE INCENDIO caja 10x10 h:1.40m
- MÓDULO DE CONTROL, MONITOREO Y/O AISLACIÓN CAJA HONDA 10x10, H A DEFINIR
- TEL DE EMERGENCIA, CAJA HONDA 5X10 h=1.20m

FUERZA

- TOMA PARA EXTERIOR h:0.30m
- TC MONOFASICO h:0.30m
- TC MONOFASICO DE PISO
- TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR h=1.1m
- TOMA TIPO AMERICANO C/INTERRUPTOR h=1.1m
- TOMACORRIENTE DE PISO
- TC SCHUCKO h:0.30m
- TC SCHUCKO DE PISO
- TOMA SCHUCKO C/INTERRUPTOR h:1.10m
- TOMA MONOFASICO EN TECHO
- x2 DOS MOD. DE TOMA EN UNA MISMA PLAQUETA
- x3 TRES MOD. DE TOMA EN UNA MISMA PLAQUETA
- TARJETERO h:1.10m
- VENTILADOR h:a definir
- CALENTADOR DE AGUA h:a definir
- MOTOR DE CORTINA h:a definir
- MOTOR DE PORTÓN LEVADIZO h:a definir
- MOTOR MONOFASICO h:a definir
- MOTOR TRIFASICO h:a definir
- EQUIPO SPLIT h:2.20m
- TERMOSTATO h:1.50m
- EXTRACTOR DE COCINA h:a definir
- BOMBA h:a definir
- CONEXION DE SECAMANOS h:1.50m
- ALIM. PARA RESISTENCIA ELÉCTRICA h:a definir
- ALIM. TOALLERO ELÉCTRICO h:a definir
- ALIM. RETENCIÓN MAGNÉTICA PUERTA h:a definir
- LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED
- LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO
- GRUPO GENERADOR

DESCARGA A TIERRA - PARARRAYO

- PARARRAYOS
- DESCARGA A TIERRA
- CONDUCTOR DE DESCARGA A TIERRA
- SOLDADURA EXOTÉRMICA

CCTV

- CÁMARA DE CCTV FIJA COLOR
- CÁMARA DE CCTV MOVIL COLOR
- D1 CÁMARA DE CCTV TIPO DOMO EN CIELORAZO
- D2 CÁMARA DE CCTV TIPO DOMO MOTORIZADO CIELORAZO
- CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DE CCTV
- CENTRAL CCTV

ALARMA DE ROBO

- SENSOR INFRAROJO
- SIRENA DE ALARMA h:2.00m
- TECLADO DE ALARMA h:1.40m
- CENTRAL DE ALARMA h:2.00m

TELEFONiA-DATOS-TV-PE

- CAMPANILLA h:2.00m
- BOTON PULSADOR TIMBRE
- TELEFONO h: 0.30m
- DATOS RJ45 h=0.30m
- DATOS RJ45 EN PISO
- CONEXION TV CABLE h:0.30m
- CONEXION DIRECT TV h:0.30m
- WI-FI
- PORTERO ELECTRICO h:1.10m
- PORTERO VISOR h:1.10m
- °C CONTROL DE TEMPERATURA
- CENTRAL DE CORRIENTES DEBILES h:2.00m
- REGISTRO
- CAJA DE DATOS Y TELEFONÍA (2RJ45), DE 5x10cm. h=0.3 CAJA DE VÍDEO CABLE 5x10cm CON TERMINAL RG58, h=0.3
- CAJA DE DISPERSION EN NICHO
- CAJA DE DISTRIBUCIÓN
- x2 DOS MOD. EN UNA MISMA PLAQUETA
- x3 TRES MOD. EN UNA MISMA PLAQUETA
- A,B ZONAS DE INFLUENCIA DE C. DE DISPERSIÓN
- RACK DE BAJA TENSIÓN
- HDMI CONEXIÓN HDMI h:0.30
- FIBRA ÓPTICA h:0.30m
- LÍNEA DE FIBRA ÓPTICA

SEGURIDAD

- PULSADOR DE SALIDA h:1.10m
- PULSADOR DE PÁNICO, caja 10x5cms
- CENTRAL DE SEGURIDAD
- PANEL DE SEGURIDAD
- DETECTOR SISMICO/ CAJA DE BRAZO
- SENSOR MAGNÉTICO DE PUERTA ABIERTA, caja5x5
- RETENCIÓN MAGNÉTICA, caja 5x5
- SIRENA
- CERRADURA CON RETARDO
- VIDEO PORTERO
- LR LECTOR DE TARJETA
- LH LECTOR DE HUELLAS DACTILARES

AUDIO

- EQUIPO DE AUDIO
- PARLANTE DE AUDIO EN LOSA
- PARLANTE DE AUDIO EN PISO
- PARLANTE DE AUDIO EN PARED
- EQUIPO HOME THEATER
- SELECTOR DE AUDIO
- SELECTOR DE VOLUMEN

ESQUEMAS UNIFILARES

- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DIFERENCIAL
- CONTACTOR
- DESCARGADOR DE SOBRETENSIONES
- TABLERO GENERAL
- TABLEROS SECUNDARIOS
- MEDIDOR SE CONSUMO ELÉCTRICO
- GE GRUPO ELECTRÓGENO
- DESCARGA A TIERRA
- A,V,cos fi MULTIMEDIDOR
- cosØ CONTROL DE cosø
- TRANSFORMADOR
- ARRANQUE ESTRELLA TRIÁNGULO
- FASES – TRES POLOS MAS POLO NEUTRO
- FASES – TRES POLOS
- FASES – UN POLO MAS NEUTRO
- LUZ PILOTO
- OFF BOTÓN DE APAGADO
- ON BOTÓN DE ENCENDIDO

NOTA 1: SALVO INDICACIÓN EXPRESA, LAS ALTURAS DE MONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS INDICADOS SE OBTENDRÁ DE LA PLANILLA DE REFERENCIA.

Estudio Barbot-Rocha
Ingenieros Industriales
ACDLT 2010 / 2011_Nº 351-26855930 / 352-07167412 / 356-94887766 / 356-94888053 / 351-91340871

DES	REV	REVISION	FECHA	FIRMA

UNIDADES DEL PLANO

COTAS PLANIMETRICAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS (cm)
COTAS ALTIMETRICAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS (m)

BIBLIOTECA
PALACIO GÓMEZ

PROYECTO

ARQ. HORACIO HERBERT
ARQ. SOFÍA SEGREDO
PROYECTO Y DIRECCIÓN

ARQ. GERMÁN GIL
DOCUMENTACION EJECUTIVA

UBICACIÓN EDIFICIO PALACIO GÓMEZ
25 DE MAYO 609 MONTEVIDEO - URUGUAY

CONTACTO TEL: 29152126 int 3304 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS

RUBRO ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICA

PLANO

PROPIETARIO
JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

LÁMINA T100

ESCALA N/A

FECHA 02-10-2017

IMPRESION:
UNIT-ISO A1 (594x841)mm