

REFERENCIAS:

- DUCTO DE INYECCION
- DUCTO DE RETORNO
- DUCTO DE EXTRACCION
- DUCTO DE T.A.E.
- TENDIDO DE CAÑERIAS REFRIGERANTE


PLANILLA DE EQUIPOS VRV

DESIGNACION	CAPACIDAD DE FRIO	TIPO	SISTEMA	OBSERVACIONES
UE-1	35.000 Kcal/h	HEAT PUMP	V.R.V.	UNIDAD EXTERIOR
UI-1/SS	6.300 Kcal/h	DE TECHO	V.R.V.	UNIDAD INTERIOR
UI-8/PB	12.500 Kcal/h	DE TECHO	V.R.V.	UNIDAD INTERIOR
UI-9/PB	12.500 Kcal/h	DE TECHO	V.R.V.	UNIDAD INTERIOR
UI-1/EP	8.000 Kcal/h	DE TECHO	V.R.V.	UNIDAD INTERIOR
UI-2/EP	4.000 Kcal/h	DE TECHO	V.R.V.	UNIDAD INTERIOR
UE-2	25.000 Kcal/h	HEAT PUMP	V.R.V.	UNIDAD EXTERIOR
UI-1/PB	4.000 Kcal/h	DE PISO	V.R.V.	UNIDAD INTERIOR
UI-2/PB	4.000 Kcal/h	DE PISO	V.R.V.	UNIDAD INTERIOR
UI-3/PB	4.000 Kcal/h	DE PISO	V.R.V.	UNIDAD INTERIOR
UI-4/PB	4.000 Kcal/h	DE PISO	V.R.V.	UNIDAD INTERIOR
UI-5/PB	4.000 Kcal/h	DE PISO	V.R.V.	UNIDAD INTERIOR
UI-6/PB	4.000 Kcal/h	DE PISO	V.R.V.	UNIDAD INTERIOR
UI-7/PB	4.000 Kcal/h	DE PISO	V.R.V.	UNIDAD INTERIOR

PLANILLA DE VENTILADORES

DESIGNACION	CAUDAL	mm.c.a.	TIPO
VE-1/EP	140 m³/h	7	HELICOCENTRIFUGO O TUBOAXIAL
VI-1/PB	1.780 m³/h	15	CENTRIFUGO EN GABINETE INSONORIZADO CON FILTROS PERMANENTES LAVABLES DE 1" **
VI-2/PB	1.080 m³/h	2	AXIAL DE PARED, 700R.P.M. *
VI-1/EP	1.140 m³/h	2	AXIAL DE PARED, 700R.P.M. *

*_CON REJA DE DESCARGA
**_MERV 8




Estudio Barbot-Rocha
Ingenieros Industriales

ACDLT 2010 / 2011 Nº 351-36890330 / 352-07167412 / 356-94887766 / 356-94880053 / 351-91340671

DES/REV	REVISION	FECHA	FIRMA

UNIDADES DEL PLANO
COTAS PLANIMETRICAS ESTAN EXPRESADAS EN CENTIMETROS (cm)
COTAS ALTIMETRICAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS (m)



**BIBLIOTECA
PALACIO GÓMEZ**

PROYECTO
ARQ. HORACIO HERBERT
ARQ. SOFIA SEGREDO
PROYECTO Y DIRECCIÓN

ARQ. GERMAN GIL
DOCUMENTACION EJECUTIVA

UBICACIÓN
EDIFICIO PALACIO GÓMEZ
25 DE MAYO 609 - MONTEVIDEO - URUGUAY

CONTACTO
TEL: 29152126 int. 3304 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OBRAS

RUBRO
ACONDICIONAMIENTO TERMICO

PLANO
SUBSUELO BIBLIOTECA Y PLANILLAS

PROPIETARIO
JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO

T099
LÁMINA

ESCALA
1:50

FECHA
25-09-2017