



ANEP - CO.DI.CEN

AREA DE PROYECTOS



**dirección sectorial de
infraestructura**

OBRA:	ESCUELA AGRARIA SARANDI GRANDE	FECHA	LAMINA
DEPARTAMENTO:	FLORIDA	8/2018	42
PLANILLA DE LUMINARIA		TOTAL	8
			HOJA 4 de 13



DESCRIPCIÓN	Encendido automatico, autorizadas por el Dpto. de Bomberos.
LAMPARA	LEDs de alto brillo
COLOR	Blanco y transparente
CUERPO	Policarbonato Autoextinguible V2
PROTECCIÓN	IP 20 Clase 1
DIFUSOR:	
AUTONOMÍA	de 4 a 12 horas
ENCENDIDO	Instantáneo ante falta de tensión de red
INDICADORES	ON-OFF, de Bateria en Carga y Bateria Baja
EQUIPO	De encendido y control de carga electrónico
BATERÍA	Niquel Cadmio sin mantenimiento 4 volt. 2 Amp/hs.
RECARGA	Automática con tensión de red 230/240 V.
DIMENSIONES	

DESTINO	CANTIDAD
4	1
17	1
18	3

DESTINO	CANTIDAD
112	1