



ANEP - CO.DI.CEN

AREA DE PROYECTOS



**dirección sectorial de
infraestructura**

OBRA:	Escuela Agraria Sarandí Grande	FECHA	LAMINA
DEPARTAMENTO:	FLORIDA	8/2018	42
PLANILLA DE LUMINARIA	L7	TOTAL	27
			HOJA
			4 de 13



DESCRIPCIÓN	Encendido automatico, autorizadas por el Dpto. de Bomberos.
LAMPARA	90 a 99 LEDs de alto brillo
COLOR	Blanco Nieve o Marfil
CUERPO	Policarbonato Autoextinguible V2
PROTECCIÓN	IP 20 Clase 1
DIFUSOR:	Traslucido
AUTONOMÍA	de 4 a 12 horas
ENCENDIDO	Instantáneo ante falta de tensión de red
INDICADORES	ON-OFF, de Bateria en Carga y Bateria Baja
EQUIPO	De encendido y control de carga electrónico
BATERÍA	Niquel Cadmio sin mantenimiento 4 volt. 2 Amp/hs.
RECARGA	Automática con tensión de red 230/240 V.
DIMENSIONES	24 x 6,3 x 4,7 cm.

DESTINO	CANTIDAD
Cantina	1
Laboratorio de Biología	1
Preparador	1
Laboratorio de Física	1
Sala Multimedia	2

DESTINO	CANTIDAD
Adscripción	1
SSHH Funcionarios	1
Aula 015	1
Aula 014	1
Aula 013	1