



REFERENCIAS INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO

- TUBERÍA DE AGUA FRIA
- TUBERÍA AGUA CALIENTE
- TUBERÍA AGUA DE INCENDIO
- IMPULSION
- LLAVE DE PASO ESFERICA O COLISA PARA AGUA FRIA
- LLAVE DE PASO COMUN O GLOBO
- CANILLA DE SERVICIO Ø13 CON CIERRE ESFERICO Y ROSCA
- ACOMETIDA DE OSE

REFERENCIAS INSTALACIÓN DE DESAGÜE

- CAÑERÍA PRIMARIA
- CAÑERÍA SECUNDARIA
- CAÑERÍA PLUVIAL
- CAÑERÍA DE VENTILACIÓN
- CÁMARA DE INSPECCIÓN 60x60
- CÁMARA DE INSPECCIÓN 60x60 CON SIFÓN DESCONECTOR
- PILETA DE PATIO TAPADA SALIDA 110mm
- PILETA DE PATIO ABIERTA SALIDA 110mm
- BOCA DE DESAGÜE ABIERTA SALIDA INDICADA
- BOCA DE DESAGÜE TAPADA SALIDA INDICADA
- PILETA DE PATIO TAPADA SALIDA 63mm
- PILETA DE PATIO ABIERTA SALIDA 63mm
- REJA DE ASPIRACIÓN
- SOMBRIERETE DE VENTILACIÓN

NOTAS CAÑERÍA DE GAS

- CAÑERÍA DE GAS
- LLAVE DE GAS
- LAS CAÑERÍAS DE GAS SERÁN DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO, SALVO EN LOS CASOS QUE QUIEREN EXPUESTAS A RADIACIÓN SOLAR. EN ESTE CASO SERÁN DE HIERRO PROTEGIDO SEGUN NORMA

NOTACIÓN

- FC FIBROCEMENTO
- PVC CLORURO DE POLIVINILO RIGIDO
- PP POLIPROPILENO
- Z ZAMPEADO
- P PENDIENTE
- L LONGITUD
- T.I. TAPA DE INSPECCIÓN
- D/L DERRAME LIBRE
- HG HIERRO GALVANIZADO
- AF AGUA FRIA
- AC AGUA CALIENTE

NOTAS:

DIÁMETROS NO EXPRESADOS EN EL PLANO, PARA ABASTECIMIENTO DE TOMAS DE AGUA FRIA O CALIENTE CENTRALIZADA, EN UN LOCAL DE SERVICIO, PARA USO FRECUENTE SIMULTANEO:
- HASTA 2 TOMAS: Ø13mm
- ENTRE 3 Y 4 TOMAS: Ø19mm
- MÁS DE 4 TOMAS: Ø25mm
LOS DIÁMETROS INDICADOS EN PLANOS CORRESPONDEN, EN TODOS LOS CASOS, A LA DIMENSIÓN MÍNIMA INTERIOR DE TUBERÍAS.

BRENES CONSULTORES ARQ. EDUARDO BRENES

ACONDICIONAMIENTO SANITARIO - TRATAMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE

estudio@brenesconsultores.com | www.brenesconsultores.com.uy
Avda. Gral. Rivera 3595 apto. 203 | C.P. 11600 | tel: (+598) 2628 2923 | Montevideo - Uruguay

FEDICOMBO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY
LLAMADO 142617 - C/AF C/AF MANGANGA - MONTEVIDEO
Planilla 1-0122 (parte)
PLANTA DE ALBAÑILERÍA 1/100

Departamento de Arquitectura
Corporación Nacional para el Desarrollo

ESCALA
1-75
LÁMINA
S02