



DIRECCION SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA

**Comisión Descentralizada Durazno**

**OBRA:****ESCUELA No 1 - ARTIGAS**

**DEPARTAMENTO:** Durazno

**LOCALIDAD:** Durazno

**LUMINARIA:**

## L1

**CANTIDAD:**

4

FECHA

02/2019

**CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR**

**DESCRIPCION:** Artefacto de Adosar Lumenac o Lucciola

**MEDIDAS:**      Alto: 90mm      Ancho: 160mm      Largo:1280mm

**CUERPO:** Policarbonato Autoextinguible

**COLOR:** Gris con burlete de cierre en Poliuretano

**DIFUSOR:** Plicarbonato traslúcido

**ZOCALO:** G13 de Bronce Fosforoso

**PROTECCIÓN:** IP 65 Clase I

**ACCESO:** Posterior

**POTENCIA:** Mínima 80 W

**DESCRIPCION:** LED

TIPO: Trifosforo

**CASQUILLO:** G13

TONO: Ra 83 - °K 3000

**LUMEN:** 3250

**VATIOS:** 36

**VOLTIOS:** 220/240

**BALASTO:** Mecánico bajo nivel de ruido

**CEBADOR:** 230v Clase 2 conexión simple c/Condensador

## Antiparasitario

[illegible]**OBSERVACIONES:**