



COMUNICADO Nº 03

LLAMADO 01/2013

COMUNICADO Nº 03

30/09/2013

**LLAMADO PÚBLICO A OFERTAS
01/2013/FIDEICOMISO - IC**

En relación al PROGRAMA integrante del ANEXO II para el Teatro Politeama de Canelones:

- **Respecto al punto 2.5.5 ESCENARIO**

Se deberá prever la construcción de una cabina para Racks comunicada directamente al escenario en el lateral derecho comunicado con la zona de servicios, zona donde está ubicada actualmente la administración. La misma debe tener unos 9 m² y deben considerarse las conexiones de audio, luces y proyección de imagen hacia la cabina de comando y hacia el escenario. Se mantendrá en este local una temperatura de unos 18^oc controlada mecánicamente.

Se deberá especificar este ítem como “**cabina de racks**” en sub rubro independiente

- **Respecto al punto 9.2.3 EQUIPAMIENTO ESCÉNICO**

El telón se debe retirar, limpiar y acopiar según supervisión técnica de obra, y volver a instalar en condiciones correctas de funcionamiento.