



DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	NIVEL	CAUDAL (m3/h)	P TOTAL (mmCA)	OBSERVACIONES
VE-01-1	BAÑO	PB	120	3	HELICO CENTRÍFUGO
VE-01-2	BAÑO	PB	120	3	HELICO CENTRÍFUGO
VE-01-3	BAÑO	PB	120	3	HELICO CENTRÍFUGO

UBICACIÓN	DESIGNACIÓN	CAPACIDAD (BTU)	SISTEMA
ENTRADA	UI -01	60000	SPLIT
SALÓN	UI -02	60000	SPLIT
SALÓN	UI -03	60000	SPLIT
SALÓN	UI -04	60000	SPLIT
SALÓN	UI -05	60000	SPLIT

