

**HOSPITEC OBRA DE CSM****PLANILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS****FECHA:****FOR: 09/T****AREA DE MANTENIMIENTO****INST. ELECTROMECAÑICAS****RUTINA Nº 14210-01-trimestral****EQUIPO:****ASCENSOR 01 CAMILLERO****MARCA:****MODELO:****CODIGO DE OBRA:**

ITEM	RUTINAS DE SERVICIOS	T	Observaciones
1	Verificar aspecto general	<input type="checkbox"/>	
2	Verificar iluminación interior	<input type="checkbox"/>	
3	Verificar conservación de guidores	<input type="checkbox"/>	
4	Verificar holguras de guidores	<input type="checkbox"/>	
5	Verificar ajuste de puertas	<input type="checkbox"/>	
6	Verificar umbrales de puertas	<input type="checkbox"/>	
7	Verificar funcionamiento de puertas	<input type="checkbox"/>	
8	Verificar funcionamiento de señales de puertas abiertas	<input type="checkbox"/>	
9	Verificar estado de botoneras	<input type="checkbox"/>	
10	Verificar funcionamiento de botoneras	<input type="checkbox"/>	
11	Verificar funcionamiento de alarmas	<input type="checkbox"/>	
12	Verificar estado de pasadizo	<input type="checkbox"/>	
13	Verificar la existencia de elementos ajenos en pasadizo	<input type="checkbox"/>	
14	Verificar guías de cabina	<input type="checkbox"/>	
15	Verificar guías de contrapeso	<input type="checkbox"/>	
16	Verificar holguras de guías	<input type="checkbox"/>	
17	Verificar acceso a pozo	<input type="checkbox"/>	
18	Verificar limpieza de pozo	<input type="checkbox"/>	
19	Verificar humedades en pozo	<input type="checkbox"/>	
20	Verificar la existencia de elementos ajenos en pozo	<input type="checkbox"/>	
21	Verificar iluminación interior de pozo	<input type="checkbox"/>	
22	Verificar estado de defensas	<input type="checkbox"/>	
23	Verificar solidez de defensas	<input type="checkbox"/>	
24	Verificar ajustes de puertas de piso	<input type="checkbox"/>	
25	Verificar funcionamiento de pulsadores de pisos	<input type="checkbox"/>	
26	Verificar mirillas de pisos	<input type="checkbox"/>	
27	Verificar umbrales de pisos	<input type="checkbox"/>	
28	Verificar funcionamiento de puertas de pisos	<input type="checkbox"/>	
29	Verificación de funcionamiento de interruptores límites	<input type="checkbox"/>	
30	Verificar estado del regulador de velocidad	<input type="checkbox"/>	
31	Verificar funcionamiento del regulador de velocidad	<input type="checkbox"/>	
32	Verificación de trabas electromecánicas de puertas de pisos	<input type="checkbox"/>	
33	Verificación de trabas electromecánicas de puertas de cabinas	<input type="checkbox"/>	
34	Verificación de paragolpes de cabinas	<input type="checkbox"/>	
35	Verificación de paragolpes de contrapeso	<input type="checkbox"/>	
36	Verificación de estado del paracaídas	<input type="checkbox"/>	
37	Verificación de funcionamiento del paracaídas	<input type="checkbox"/>	
38	Verificación del indicador de posición de pisos	<input type="checkbox"/>	
39	Verificación de indicadores de posición de cabinas	<input type="checkbox"/>	

FECHA DE REALIZACION	
TIEMPO DE REALIZACION	
REALIZACION Nº	
EJECUTOR RESPONSABLE	
FIRMA	
CONTROLADOR	
FIRMA	

FIN DE RUTINA