

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

LLAMADO PUBLICO INTERNACIONAL A OFERTAS

Nº 11/2012/FIDEICOMISO-INAU

COMUNICADO Nº 01 de 17/09/2012

PREGUNTA 1

Tenemos dudas en cuanto a los planos que nos piden, según se entiende hay que presentar proyecto de sanitaria, estructura, eléctrica, datos y alarmas y acondicionamiento térmico.

La duda es lo único que tenemos en el rubrado a cotizar de esos ítems, es todo menos datos y alarmas y acondicionamiento térmico.... tenemos que cotizar eso?

RESPUESTA

La oferta deberá incluir propuesta económica de estructura, instalación eléctrica, sanitaria, prevención de incendios, datos, alarma y aire acondicionado.

Se pueden modificar los rubrados para hacer más específica la oferta presentada. (No se puede modificar el detalle de totales y subtotales del rubrado)

PREGUNTA 2

Los planos que piden son para el día de la apertura?

RESPUESTA

El Proyecto Ejecutivo de estructura e instalaciones podrá ser entregado previo a la firma del contrato pero no podrá generar ningún costo adicional.

PREGUNTA 3

El rubrado es general, o sea utilizamos el mismo para las dos licitaciones?

RESPUESTA

El rubrado deberá ser adecuado a las particularidades de cada obra.

PREGUNTA 4

Qué posibilidades hay de prorrogar la fecha de apertura de la licitación, ya que considera muchos subcontratos y si se solicitan los proyectos con mas razón aun se carece del tiempo necesario.

RESPUESTA

En la Enmienda 02, con fecha 2 de Setiembre de 2012 ya fue prorrogada la fecha de presentación y apertura de las ofertas para el día 1 de Octubre de 2012.

PREGUNTA 5

No está en los recaudos la planilla de A17, y mamparas de baños

RESPUESTA

La abertura A17 deberá ser cotizada teniendo en cuenta que se trata de una mampara de vidrio con perfilera de aluminio, de dimensiones: 2,40x2,05m.
Las mamparas de los baños deberán ser cotizadas teniendo en cuenta que son dos mamparas por local, ubicadas entre inodoros, de dimensiones 40x100cm, conformadas por placa de melamínico de color blanco espesor: 25mm y estructura de aluminio fijada a pared.

PREGUNTA 6

Cuando en planillas de carpintería dice terminación laminado plástico decorativo, a que se refiere? puede ser melamínico?

RESPUESTA

El melamínico es un símil. Se deberá presupuestar laminado plástico decorativo.

PREGUNTA 7

Se tiene que cotizar la construcción de la vereda?

RESPUESTA

Si, la construcción de la vereda deberá ser cotizada.

PREGUNTA 8

El desagüe primario va a fosa séptica en los dos CAIF (Artigas)?, en tal caso los drenes hacia donde van, solo en el área delimitada para el CAIF? La fosa séptica debe ubicarse de manera que acceda una barométrica?

RESPUESTA

La necesidad de la conexión a fosa séptica dependerá de la situación de cada terreno. La fosa séptica deberá ubicarse de manera que acceda la barométrica.

PREGUNTA 9

Los baños y cocina llevan agua caliente y fría?

RESPUESTA

Sí, deberá preverse la conexión de agua caliente tanto en baños como en cocina pero los termotanques no serán suministrados por la empresa constructora.

PREGUNTA 10

Se cotizan aires acondicionados o ventiladores? Donde?

RESPUESTA

Se deberá prever la conexión de equipos de aire acondicionado en salas, aulas, administración, local de atención personalizada, pero los equipos no serán suministrados por la empresa constructora.