

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

LLAMADO PUBLICO A OFERTAS

Nº 03/2014/FIDEICOMISO-INAU

COMUNICADO Nº 01 de 23/05/2014

PREGUNTA 1

H16 Portón acceso- no contamos con detalles, favor aclarar

RESPUESTA 1

Se especifica diseño de H16 en Enmienda 07. La ejecución de detalles y planillas corresponderá al Proyecto Ejecutivo a ser realizado por la empresa constructora.

PREGUNTA 2

H17 Puertas Nicho de gas no contamos con detalles ni altura de las mismas

RESPUESTA 2

Puerta dos hojas batientes de chapa plegada de 80cm de altura.

PREGUNTA 3

H18 Escalera. No contamos con detalles

RESPUESTA 3

Se especifica diseño en Corte CC. La ejecución de detalles y planillas corresponderá al Proyecto Ejecutivo a ser realizado por la empresa constructora.

PREGUNTA 4

H19 baranda escalera, no contamos con detalles

RESPUESTA 4

Idem Respuesta 3

PREGUNTA 5

H20 Baranda en patio no contamos con detalles

RESPUESTA 5

La baranda será con malla electrosoldada de 3x3cm en marco de hierro ángulo de 1 ½" con pilastras de caño de 7x7cm cada 70cm incluyendo perfil de coronamiento de 7x3cm.

La ejecución de detalles y planillas corresponderá al Proyecto Ejecutivo a ser realizado por la empresa constructora.

PREGUNTA 6

H21 Baranda en patio no contamos con detalles

RESPUESTA 6

La baranda será con malla electrosoldada de 3x3cm en marco de hierro ángulo de 1 ½" con pilastras de caño de 7x7cm cada 70cm incluyendo perfil de coronamiento de 7x3cm.

La ejecución de detalles y planillas corresponderá al Proyecto Ejecutivo a ser realizado por la empresa constructora.

PREGUNTA 7

H22 y H23 Rejas de frente, no contamos con detalles

RESPUESTA 7

Se especifica diseño de H16 en Enmienda 07. La ejecución de detalles y planillas corresponderá al Proyecto Ejecutivo a ser realizado por la empresa constructora.

PREGUNTA 8

H24 Piletón de Aco Inóx no contamos con detalles

RESPUESTA 8

Piletón de 50x40cm, prof: 30cm en acero inoxidable calidad AISI 304, espesor 1.2 mm, tipo Inox Uruguay, similar o mejor.

PREGUNTA 9

H25 Pileta superprofunda aco inóx no contamos con detalles

RESPUESTA 9

Pileta de acero inoxidable de 35.5x41cm, prof: 18cm, tipo superprofunda de Inox Uruguay, similar o mejor.

PREGUNTA 10

H28 Cartelera Metalica, no contamos con detalles ni medidas

RESPUESTA 10

La cartelera será de 1.80x 1m en chapa con bordes plegados.

PREGUNTA 11

H29 Campana Aco Inóx, no contamos con detalles

RESPUESTA 11

Será de chapa de acero inoxidable con filtro tipo Inox Uruguay, similar o mejor.