

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

LLAMADO PUBLICO A OFERTAS

Nº 04/2014/FIDEICOMISO-INAU

COMUNICADO Nº 02 de 21/05/2014

PREGUNTA 11

No hay ningún pavimento indicado en el área ubicada entre el cerco perimetral y el borde de la calle (Sebastopol y Santiago Arrieta), salvo en el sector del acceso.

Consulta: ¿cuál será la terminación de dichos sectores (terreno natural, césped, otro)?

RESPUESTA 11

Sobre esa calle será terreno nivelado con arena y tierra, el césped no lo colocará la empresa.

PREGUNTA 12

En planilla de terminaciones se indica únicamente un tipo de zócalo (01-Eucaliptus). Sin embargo vemos en locales 11 y 12, el tipo "02".

Favor indicar que tipo de zócalo se colocará en dichos locales.

RESPUESTA 12

Los zócalos serán *01- Eucaliptus* en todos los ambientes que no haya revestimiento de cerámica en paredes

PREGUNTA 13

¿Es admisible por un tema constructivo, reducir el voladizo tan pronunciado de la cubierta Isodec en su punto más alto? Entendemos que no es conveniente realizado de esa manera.

RESPUESTA 13

El voladizo no se podrá reducir ya que tiene el cometido de proteger los equipos de aire exteriores que se van a ubicar en los aleros. Ese voladizo deberá llevar una estructura metálica.

PREGUNTA 14

En Memoria Constructiva se indica: (pág 11) Muros interiores - Los mismos se construirán con estructura metálica y paneles de yeso según detalles y planilla de muros de laminas de albañilería". No encontramos en los recaudos, la planilla de muros a la que se hace referencia, favor aclarar este punto.

RESPUESTA 14

La definición de los muros tanto interiores como exteriores queda supeditada a la propuesta que la empresa. Una opción es que los muros interiores sean de yeso con sus refuerzos correspondientes pero la empresa puede proponer otra definición.

PREGUNTA 15

Como serán los desagües primarios, a fosa séptica o colector?

RESPUESTA 15

Los desagües y todo el proyecto de sanitaria debe proponerlo la empresa. En esa zona se cuenta con colector, la empresa hará los trámites correspondientes para informarse sobre la profundidad de conexión.

PREGUNTA 16

A que refieren los siguientes puntos del rubrado, indicando además si corresponde cotizar algo por dicho rubros:

"Rubro 21.01 - Traslado, montaje e instalación de maquinas y equipos"

RESPUESTA 16

Refiere a los traslados y maquinarias internos a la obra.

PREGUNTA 17

"Rubro 21.04 - Vinilos opalinos en baño discapacitados, baño adultos, despensa y depósito."

RESPUESTA 17

Los vinilos opalinos se indican en Corte AA y en las planillas de aberturas de referencia.

PREGUNTA 18

"Rubro 21.05 - Vinilo opaco en puertas varias, señalética.

RESPUESTA 18

El diseño de los vinilos opacos se indica en Corte AA y en las planillas de aberturas de referencia. Estos vinilos corresponden a todas las aberturas C02 y C03.