

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO  
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

**LLAMADO PUBLICO INTERNACIONAL A OFERTAS**

**Nº 2/2012/FIDEICOMISO-INAU**

**COMUNICADO Nº 03 de 03/05/2013**

**PREGUNTA 1**

- no hay en plaza planchuelas de 1 1/2" x 2" especificadas en las planillas. ¿Serán de 1 1/2 x 1/4" ?

**RESPUESTA**

Si fue un error 1 1/2 x 1/4"

**PREGUNTA 2**

- el orsogrill viene en planchas de 0.63 m x 3.00 m o 0.63 m x 6.00 m. Estas medidas no alcanzan para las medidas de las puertas y el cerramiento por lo que hay que hacer muchos recortes. ¿La idea es fabricar el orsogrill a medida y mandarlo galvanizar o pintar?

**RESPUESTA**

La malla tiene 3mt de largo de pláncelas, Estas van verticales, se pensó de 1.50 para cortarla al medio

Adjuntamos información del producto

