

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO  
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS  
Nº 11/2012/FIDEICOMISO-INAU**

**COMUNICADO Nº 04 de 27/09/2012**

**PREGUNTA 1**

No se encuentra detallado el cielorraso de yeso ni tampoco en el equipamiento exterior los tipos de bancos.

**RESPUESTA**

No hay cielorraso de yeso en el proyecto, por lo cual no debería estar especificado en el rubrado.

Los tipos de bancos son:

Tipo 1 : Corresponde a las obras Gotitas de Esperanza y Haciendo Huellas . Medida 3.40 x 0.45m, ubicado en el acceso a las Aulas 2 y 3. Terminación según especifica el plano de albañilería.

Tipo 2 : Corresponde a la obra Gotitas de Esperanza. Medida 7.85 x 0.60m, ubicado en el exterior, próximo al acceso. Terminación según especifica el plano de albañilería.

Tipo 3 : Corresponde a la obra Haciendo Huellas. Medida 3.85 x 0.60m, ubicado en el exterior, próximo al acceso. Terminación según especifica el plano de albañilería.

