

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS
Nº 14/2014/ INAU-CND**

COMUNICADO Nº 2 de 10/10/2014

CONSULTA 2

No están los Planos de Sanitaria.

RESPUESTA 2

Tanto proyecto de instalación Sanitaria como eléctrica corresponde a la oferta de cada Empresa.

CONSULTA 3

En el edificio Sector B, locales 15,16 y 17 se habló la posibilidad de cambiar ese pavimento dado que se deben hacer reparaciones en un sector por descenso de contrapiso y demoliciones, confirmar si se solicita la sustitución total del piso.

RESPUESTA 3

Si, con porcelanato.

CONSULTA 4

En el edificio Sector B, Local 19 figura una puerta de "salida al patio existente" Local 21, se comentó posibilidad de sustituirla.

RESPUESTA 4

Si debe sustituirse por una puerta de igual tipo, que abra hacia afuera, con cerradura de seguridad, de perfilería de hierro y chapa 16 hasta la misma altura de los antepechos de las ventanas contiguas, vidrio en la parte superior, y rejas de 16 mm cada 13 cmts. La altura debe ajustarse de forma tal que no choque con el perfil de amure del techo liviano del patio.