

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

LLAMADO PUBLICO A OFERTAS

Nº 09/2014/FIDEICOMISO-INAU

ENMIENDA Nº 01 de 22/07/2014

.Incorporar al Anexo II el archivo correspondiente a Estudio de Suelos.

. Incorporar al Anexo II el archivo adjunto correspondiente al Relevamiento Planialtimétrico.

. En el Anexo II sustituir el archivo PLANTA por el adjunto. En el mismo se debe tener en cuenta que el nivel de piso terminado interior se corresponde con la curva de nivel +20.60 del plano suministrado por el agrimensor.

En este sentido dado el relleno necesario se incorporan al proyecto dos **muros de contención**: uno lindero con los padrones 12047, 12048, 12049 y 12050, y otro lindero con los padrones 12042, 12043 y 12044 (en el caso de existir muros de construcciones linderas el muro de contención se hará dentro del padrón del centro).