

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DEL INSTITUTO
DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY**

LLAMADO PUBLICO A OFERTAS

Nº 04/2014/FIDEICOMISO-INAU

ENMIENDA Nº 07 de 16/05/2014

1 – En el Anexo II se sustituye la lámina 401.02.01 por el archivo adjunto.

El nivel de piso terminado interior ± 0.00 se corresponde con el nivel $+1.30$ del relevamiento planialtimétrico incluido en el Anexo II.

Respecto del plano original se modifica el acceso y se indican zonas de terreno a desmontar. Se desmonta sector en la parte posterior del terreno y se agrega muro de contención 30cm por encima del nivel del terreno lindero para evitar que el mismo desagüe sobre nuestro padrón.