



Acondicionamiento Sanitario

S01c

VERSIÓN: 6
--

NOTAS		Calle: Calle 100 No. 100, San José, Costa Rica Teléfono: +506 2222 1000 Email: info@bancoseguros.com	
- Todas las llaves de paso colocadas sobre el cerrador deberán ser coloridas. - Los verederos serán abastecidos con agua de servicio. - La tubería de recirculación será de PP-R 32 salvo indicación de lo contrario. - Se deberá instalar llave tipo aguja en cada una de las columnas de recirculación, a fin de regular el caudal y la presión de las mismas.		CONDOMINIO UNIM 1407 RES. MONTEVERDE, URBANIZ. EL POZUELO, CANT. GUAYMAS PROYECTO EJECUTIVO (R06) PROYECTO EJECUTIVO (R06)	
FECHA: [REVISIÓN] 13/11/2015 R01 Entrega Preliminar CHD 29/12/2015 R02 Entrega definitiva CHD 12/03/2016 R03 Modificación Alcantarilla 09/07/2016 R04 Modificación Alcantarilla 15/09/2016 R05 Modificación Alcantarilla 12/09/2016 R06 Entrega Final		UBICACIÓN: AV. JOSÉ PEDRO VARELA 3420 ETAPA: PROYECTO EJECUTIVO (R06) PLANTA: PLANTA NIVEL 0 PROPIETARIO: BANCO SEGUROS ESTADO ARQUITECTO: AYERZA, CASTAINGS, LANZA, PEREZ EMPRESA: STILERS S.A. FECHA: 12/09/2016 ARCHIVO: GUAYMAS_1407_06 ESCALA: 1:100 REVISADO: 1407_06_01_01_02_03_04_05_06 LÁMINA: S01c	