NIVEL 1

LAMINA E-02b

PAVIMENTO CESPED

SUBESTACION DE UTE

RAMPA PEATONAL PENDIENTE 5%

ACCESOS

BOLARDOS DE PROTECCIÓN

SENDA PEATONAL ANCHO 1.20m.

PLANO EJECUTIVO

ESCALA GRAFICA 0 1 2 3 4 5m

REFERENCIAS

INDICA CABECERA DE CAMA DOBLE	CAJA PARA CONEXION ELECTRICA, SE INDICA EQUIPO, UBICACION A COORDINAR CON EQUIPAMIENTO DEFINITIVO.
BT: PUNTO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION	INDICA PLAQUETA CON 1 TC SCHUCKO MONOF, PARA CONEX. DE CAMA h=0.40m
TD: PUNTO DE ACOMETIDA DE TENSIONES DEBILES	INDICA PLAQUETA CON 2 TC MODULARES PARA TV, h=1.80m ó INDICADA.
INDICA CABECERA DE CAMA SIMPLE	INDICA PLAQUETA CON 1 TC SCHUCKO MONOF PARA A. POINT h=2.10m
BT: PUNTO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION	INDICA PLAQUETA CON 1 TC SCHUCKO MONOF PARA NEGATOSCOPIO, h=1.50m
TD: PUNTO DE ACOMETIDA DE TENSIONES DEBILES	INDICA PLAQUETA CON 2 TC MODULARES PARA MONITOR NUMEROS, h=1.80m
PBT: PREVISION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION	EL DOBLE RECUADRO INDICA CAJA DE PISO, Y LOS MÓDULOS QUE CONTIENE.
PTD: PREVISION DE ACOMETIDA DE TENSIONES DEBILES	EL RECUADRO PUNTEADO INDICA CAJAS Y PLAQUETAS EMBUTIDAS EN CELORRASO Y ROS MÓDULOS QUE CONTIENEN.
TOMACORRIENTES EN POLIDUCTO DE CABECERA DE CAMA.	TIMBRE Y LUZ INDICADORA EN BAÑOS DE DISCAPACITADOS.
CANTIDAD INDICADA.	TIMBRE: 0.90M, LUZ h=2.10m
INDICA PLAQUETA CON 1TC SCHUCKO MONOF + 1TC MODULAR, h=0.40m ó INDICADA	CAJA PARA CONEXION DE CONTROL DE ACCESO.
INDICA PLAQUETA CON 1TC SCHUCKO MONOF + 1TC MODULAR, COLOR ROJO, h=0.40m ó INDICADA	CAJA PARA CONEXION DE DISPENSADOR DE PAPEL EN SSHH, h=1.20m.
INDICA PLAQUETA CON 1TC SCHUCKO CON LLAVE BIPOLAR, h=1.20m (SOBRE MESADA) ó INDICADA	CAJA PARA CONEXION DE OZONIZADOR EN SSHH, h=2.10m.
INDICA PLAQUETA CON 3 TC MODULARES, h=0.40m ó INDICADA	CAJA PARA CONEXION DE SECAMANOS EN SSHH, h=1.20m.
CAJA PARA CONEXION ELECTRICA DE EQUIPOS DE ACOND.	
TERMICO: AA=EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, V=VENTILADOR.	
T: TERMOSTATO	

CANALIZ. DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION ADOSADA A CUBIERTA SUPERIOR, EN HIERRO GALVANIZADO LIVIANO	CAJA DE CENTRO EN PISO.
CANALIZ. DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION EMBUTIDA EN LOSA Y/O TABIQUE, EN PVC RIGIDO	CAJA PARA CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LAVABO.
CANALIZ. DE DISTRIBUCION DE BAJA TENSION POR PISO	ALTURA A COORDINAR.
LAS PUESTAS EN ESTE SECTOR, INDICADAS SOBRE LOS TABIQUES DE VIDRIO Y ALUMINIO, IRAN EMBUTIDAS EN ZOCALOS BAJOS.	INDICA CONEXIÓN A TIERRA.
CAJA DE REGISTRO.	INDICA PLAQUETA CON 1TC CAPSULADO, 3P+N 32A EN TABLERO.
RBT: BAJA TENSIÓN – RTD: TENSIONES DEBILES	INDICA PLAQUETA CON 1TC CAPSULADO, 1P+N 16A EN TABLERO.
CAMARA DE INSPECCION CON TAPA	INDICA PLAQUETA CON 1 TC SCHUCKO MONOFASICO PARA RX, h=1.50m
BT: BAJA TENSION – TD: TENSIONES DEBILES	INDICA PLAQUETA CON 1 TC SCHUCKO MONOF CON IP65 h=0.40m Ó INDICADA
BANDEJA PORTACABLE, INDICACIONES EN PLANO	INDICA PLAQUETA CON 1 TC SCHUCKO MONOFASICO h=0.40m Ó INDICADA
TABLERO SECUNDARIO, VER DETALLES	INDICA ABREPUERTA AUTOMATICO, MAGNETICO DE PUERTA Y PULSADOR EN EL CASO QUE CORREPONDA. UBICADO A COORDINAR CON CARPINTERIA.
TABLERO GENERAL, VER DETALLES	
RACK DE DATOS	
ALARMA	
TOMACORRIENTES ROJO EN POLIDUCTO DE CABECERA DE CAMA. CANTIDAD INDICADA.	

NOTAS

CONSTRUCTORA:

MISIONES 1466
MONTEVIDEO - URUGUAY
Tel: (598) 2 9160707
Tel: (598) 2 9160707
mail@mail.com.uy | www.sitio.com.uy

EDUARDO DI FABIO ROGLIA
Ingeniero consultor
Constituyente 1467 of. 1406 TORRE EL GAUCHO
telefax: 409 00 41 - 400 33 40 montevideo.uruguay

CONSTITUYENTE 1944 / AP 902
11800 MONTEVIDEO
tel: (+598) 2 4110442
fabrica@fabricadepalabras.org
www.fabricadepalabras.com

OBRA: BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO
SANATORIO CENTRO NACIONAL REHABILITACIÓN

UBICACIÓN: AV. JOSÉ PEDRO VARELA 3420

ETAPA: ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO (R07)

PLANO: NIVEL 1

MODIFICACIONES	Nº	FECHA	DESCRIPCION
	R06	16/09/2016	Entrega definitiva CND– Revisión infraestructura
	R05	05/08/2016	Revision infraestructura
	R04	27/02/2016	Entrega Definitiva
	R03	15/07/2016	Respuesta a Observaciones de Entrega Final
	R02	29/12/2015	Entrega Final CND
	R01	12/11/2015	Entrega Preliminar CND

PROPIETARIO: BANCO SEGUROS ESTADO	ARQUITECTO: AYERRA, CASTAINGS, LANZA, PÉREZ		NIVEL: +5.00
EMPRESA: STILER S.A.	FECHA: 10/2017	ESCALA: 1-100	LÁMINA: E-02a
ARCHIVO: adl_bsetAse_e-c_nivel 1_r07.dwg	DIBUJADO:	REVISADO:	

DERECHOS AUTORALES RESERVADOS. REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL PROHIBIDA

UNIT-ISO A0 (841x1189)mm

IMPRESIÓN:
Fecha: 2017-10-31