

 <div> CO.DI.CEN DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA AREA DE OBRAS </div>		OBRA: Escuela 141-232 DEPARTAMENTO: Canelones Costa			
LUMINARIA:	L1	CANTIDAD:	10	FECHA	ANEXO
				29.04.2013	

CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR	
	DESCRIPCION: Artefacto de adosar Fillipi o Lucciola MEDIDAS: Alto: 88mm Ancho 322mm Largo:1260mm CUERPO: Chapa de acero COLOR: Epoxi-Polyester Blanco Nieve DIFUSOR: Aluminio Anodizado Abrillantado REFLECTOR Doble parabólico ZOCALO: G13 de Bronce Fosforoso PROTECCIÓN: IP 20 Clase I ACCESO: Troquelados Posterior y Laterales POTENCIA: Mínima 80 W
	DESCRIPCION: Fluorescente TIPO: Trifosforo CASQUILLO: G13 TONO: Ra 83 - °K 3000 LUMEN: 3250 VATIOS: 36 VOLTIOS: 220/240 BALASTO: Mecánico bajo nivel de ruido CEBADOR: 230v Clase 2 conexión simple c/Condensador Antiparasitario

DERIVACIÓN	CANTIDAD
Comedor existente	2
Nuevo comedor	4
Salón CRA	4
TOTAL	10

OBSERVACIONES:
