

LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 11/2016

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

## COMUNICADO Nº 01

28/06/2016

### CONSULTAS I

**Pregunta 1)**

Puede ser que falten planillas de equipamiento E09, E10, E11A, E11B

**Respuesta 1)**

Las planillas son de referencia, las que no se entregan se hacen tomando como referencia las planillas del llamado y todos los gráficos

**Pregunta 2)**

Se pide una Abertura AL16, vidrio fijo, en el baño universal, ¿es correcto?

**Respuesta 2)**

Si, vidrio fijo con vinilo. Ventilación por ducto sobre cielorraso baño niños.

**Pregunta 3)**

En las laminas de albañilería se indica que el nivel 0,00 se corresponde al curva +10,69 pero en el plano del agrimensor no aparece dicha curva. ¿Hay que rellenar para llegar a esa cota? ¿Se podría aclarar?

**Respuesta 3)**

Si hay que rellenar el terreno. El 00 proyectado corresponde al nivel del terreno +10,63 del plano del agrimensor.

**Pregunta 4)**

Para habilitación de Bomberos necesitamos saber la cantidad de personas en total que van a trabajar en el CAIF y la cantidad de turnos.

**Respuesta 4)**

Ese dato se lo pasaremos a la empresa adjudicada.

**Pregunta 5)**

Necesitamos saber la cantidad de niños que van a concurrir al centro.

**Respuesta 5)**

Ese dato se lo pasaremos a la empresa adjudicada.

**Pregunta 6)**

Las aberturas de aluminio son anodizado natural o son de color, porque en las planillas dice color a definir por la dirección de obra.

**Respuesta 6)**

Son Anodizado natural.

**Pregunta 7)**

En el corte AA se pide que el alero sobre las aberturas tenga como terminación un PNI 160 por otro lado en la fachada de Salas hay una referencia en lado derecho que indica perfil metálico PNI 120, cuál se debe tomar como correcta?

**Respuesta 7)**

Interiormente es 12 exterior 16.