

**FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN  
NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA**

**LLAMADO PUBLICO A OFERTAS  
Nº 15/2014/FIDEICOMISO-ANEP**

**COMUNICADO Nº 3 de 23/07/2014**

**Consulta 4**

Según los cateos P1 Y P2, la capa superior correspondiente a relleno, suelo vegetal y arcilla arenosa oscura es de 1 mt. de profundidad ¿Cuánto de ésta capa se debe considerar a remover previo al relleno necesario para llegar a las cotas del proyecto?

**Respuesta 4**

Se deberá considerar el retiro del suelo vegetal en una profundidad no menor a los primeros 50cm.

**Consulta 5**

Al analizar las cargas y luces del proyecto, surgen algunas variaciones en las dimensiones de vigas y losetas prefabricadas. Al ajustar el proyecto arquitectónico a la estructura, ¿ Se deberán mantener los niveles de piso terminado del proyecto, o la altura de los locales?  
En caso que la segunda opción sea el criterio a seguir, ¿la luz libre a considerar es la medida desde el NPT a fondo del nervio de la loseta premoldeada, o a la losa misma?

**Respuesta 5**

Se mantendrán las alturas propuestas de los locales consideradas a fondo de losa. Los nervios serán de dimensión aproximada a los planteados.

**Consulta 6**

La junta entre el alero prefabricado y el panel premoldeado de fachada puede ser abierta o se debe sellar?

**Respuesta 6**

Deberá sellarse con un sellador adecuado a tal fin y apto para exteriores tipo Sikaflex 1A color gris.

**Consulta 7**

¿Qué tipo de impermeabilización consideramos para los sectores horizontales del alero?

**Respuesta 7**

No se ha considerado impermeabilización para dicho sector. Deberá conformarse el panel de alero con pendiente del 1% hacia el exterior según recaudos.

**Consulta 8**

En la planilla de terminaciones en el local 18 correspondiente a SSHH y 110 correspondiente a taller multipropósito indica pavimento de arena y portland. ¿Corresponde esta terminación?

**Respuesta 8**

Dichos locales contarán con terminación de baldosa monolítica 30x30 s/mcp.

**Consulta 9**

Para la cubierta de la cancha, ¿se considera chapa ondulada o simple?

**Respuesta 9**

La cubierta estará compuesta por paneles de chapa conformada de sección adecuada a la luz a salvar entre correas según indicación del fabricante. Contará como terminación una capa de pintura de fábrica color a definir en obra.