

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 02/2015

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay

ENMIENDA Nº 01

08/04/2015

MODIFICACIONES AL ANEXO II

Sustituir en el Anexo II, planta, corte y fachada por las adjuntas en el archivo. Las mismas presentan las siguientes variaciones respecto a las anteriores.

Se elimina T03A en planilla de muros

Se cambió T03A en el local 08 (tabique depósito – hall), por T02

Se cambió T03 en local 13 (tabique depósito – hall), por T01.

Se modificó vuelo del isopanel y losa volada en fachada Noroeste, volando 0.80cm desde el muro M01.

Se agregó en el cuadro de terminaciones del local 01 Hall en Zócalos la terminación 01 = Zócalo Eucaliptus Clear rectilíneo H=8.5cm

En la planilla de terminaciones la Pared 03= Revestimiento cerámica 11x11cm se modifico por Placa melaminica MDF e=18mm