

**LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
Nº 04/2016** | **Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay**

ENMIENDA Nº 05

03/06/2016

DOCUMENTOS PENDIENTES

Se agregan al proyecto: “Aclaraciones sobre el proyecto”

1. Las ventanas de la cocina llevan todas mosquiteros.
2. El cambiador, cambia el ancho 50cm a 60cm. Por lo tanto cambia el E02 (mueble bajo mesada) de 75 a 65cm y el granito P06 de 75 a 65cm
3. En planillas carpintería, las manijas Hafele modelo Sandra se debe sustituir tornillos originales por autorroscantes pasantes
4. Los caños de hormigón serán pintados exteriormente y jamba (enduido) de color fuerte a definir