CO.DI.CEN DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA **AREA DE PROYECTOS**	**OBRA:** *Escuela Nº 122 "Islas Canarias"* **DEPARTAMENTO:** *Montevideo*			
LUMINARIA: **LA - 1**	**CANTIDAD:**	**14**	**FECHA**	**ANEXO**
			12-2013	

CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR

DESCRIPCION: Artefacto de Adosar Lumenac o Lucciola

MEDIDAS: Alto: 90mm Ancho: 160mm Largo:1280mm

CUERPO: Policarbonato Autoextinguible

COLOR: Gris con burlete de cierre en Poliuretano

DIFUSOR: Plicarbonato traslúcido

ZOCALO: G13 de Bronce Fosforoso

PROTECCIÓN: IP 54 Clase II

ACCESO: Posterior

POTENCIA: Mínima 80 W

DESCRIPCION: Fluorescente

TIPO: Trifosforo

CASQUILLO: G13

TONO: Ra 83 - ºK 3000

LUMEN: 3250

VATIOS: 36

VOLTIOS: 220/240

BALASTO: Mecánico bajo nivel de ruido

CEBADOR: 230v Clase 2 conexión simple c/Condensador Antiparasitario

ÁREA O LOCAL	CANTIDAD
Comedor (19)	9
Cocina (20)	2
Deposito (23)	3
TOTAL	14

OBSERVACIONES:

Tèc. **M. Mesanza** - *Tèc.* **A. Mestre**