

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 19/2020

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO N° 02

24/09/2020

CONSULTAS II

Pregunta 2)

Según planta de techos sobre el Aula 015 hay que colocar Techo de Isopanel, ¿en la visita se vio que hay una losa que cubre también los otros dos salones, hay que demoler esa losa y colocar el Isopanel?



Respuesta 2)

El Isopanel solo se coloca en la parte que hoy es patio, la losa queda, o sea ese salón tendrá un sector con losa y otro con isopanel.

Pregunta 3)

En el patio trasero se demuelen todos los depósitos, incluso parte del depósito donde se encuentra la losa con los ladrillos de vidrio, si es así ¿qué pavimento se coloca?



Respuesta 3)

Si se indica todo lo indicado en plano de demoliciones. Se hace alisado de arena y portland.

Pregunta 4)

En fachada principal, planta baja y planta alta, las habitaciones no quedan en la misma línea, ¿esto afectaría la estructura para las demoliciones de los tabiques en planta alta?. ¿Solo hay que demoler, no hay que construir ningún tabique nuevo?



Respuesta 4)

En planta alta en habitaciones al frente solo se demuele, no se construyen tabiques más que unos mínimos en SSHH para dividir gabinetes. No hay afectación de la estructura.

Pregunta 5)

En la foto DSCN 5685 tenemos el sector donde se realiza la batería de baños, se demuele la parte superior de la piscina para que el patio quede al mismo nivel, ¿cuál sería el pavimento?

Respuesta 5)

Si se demuele la parte superior para que el patio qued al mismo nivel. Se hace alisado de arena y portlant.

Pregunta 6)

¿El baño discapacitado se conecta a la nueva red de abastecimiento?

Respuesta 6)

Si dejándolo en perfectas condiciones material y funcionalmente hablando.

Pregunta 7)

En cuanto a la licitación en cuestión quisiera saber si cuentan con el plano de techos de sanitaria, ya que en abastecimiento menciona un tanque, pero no dice donde está ubicado, cuanta capacidad tiene, si se incluye o no, etc.

Respuesta 7)

No. Pero el tanque está ubicado en el techo sobre los SSHH 023.

Pregunta 8)

sobre el llamado 19/2020 queríamos saber si los formularios 1b, 2a, 2b y 2c eran excluyentes de no adjuntarlos. En la sección 2 del pliego no aclara sobre ellos.

Respuesta 8)

Deben presentar todos los Formularios solicitados en el Pliego de Condiciones en la oferta, en caso de no presentar alguno de ellos deben enviar una nota especificando porque no se presenta, para su evaluación. El que no sea excluyente quiere decir que en caso de no presentarse no es motivo de rechazo directo de la oferta, ya que pueden solicitarse posteriormente como información complementaria, pero en esta instancia debe subsanarse presentándose.