

LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 06/2016

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública

## COMUNICADO Nº 05

08/08/2016

### CONSULTAS V

**Pregunta 49)**

¿La estructura auxiliar para la correcta sujeción de los paneles pre moldeados de hormigón serán vistos en el interior?

**Respuesta 49)**

Si, los elementos estructurales serán vistos al interior.

**Pregunta 50)**

¿Los paneles pre moldeados irán pintados en el interior y exterior?

**Respuesta 50)**

Al interior, se pintarán según se indica en planilla de terminaciones. Al exterior, podrán quedar vistos si a juicio de la supervisión de obra la prolijidad en la terminación de los mismos lo permitiese. En caso contrario se deberá proceder a pintar los paneles según se establece en la MCP.

**Pregunta 51)**

Solicitamos confirmar que las 4 bajadas de pluviales se indican en los recaudos como de caños de PVC 160 a ser ubicadas dentro de los pilares pre moldeado. Confirmar la viabilidad constructiva de esta solución dado que las empresas de pre moldeados nos indica que esta solución no es posible.

**Respuesta 51)**

De no ser posible colocar las bajadas dentro de los pilares, las mismas deberán colocarse al interior del edificio y deberán ser de hierro fundido o polipropileno de alta resistencia color negro. En ningún caso se aceptarán las bajadas vistas en fachada.

**Pregunta 52)**

Solicitamos indicar si se deben suministrar las sillas para el lavado de cabello en el taller de Peluquería.

**Respuesta 52)**

No se solicita suministro de sillas.

**Pregunta 53)**

Solicitamos indicar si se deben suministrar los lavatorios para el lavado de cabello en el taller de peluquería.

**Respuesta 53)**

Se solicita suministro de 5 lavatorios para el lavado de cabello. Se deberá agregar el rubro correspondiente.

**Pregunta 54)**

Solicitamos aclarar si se debe cotizar la colocación del equipamiento de laboratorio de gastronomía.

**Respuesta 54)**

Si, se debe cotizar colocación y suministro del equipamiento detallado en ANEXO I de la MCP. Se deberán agregar los rubros correspondientes.

**Pregunta 55)**

En lámina L004 A en taller de Belleza, solicitamos indicar si se deben suministrar secadores de pelo para el taller de peluquería

**Respuesta 55)**

No se solicita suministro de secadores de pelo.

**Pregunta 56)**

En la Sección 1: Instrucciones a los oferentes, Cláusula 3, en referencia a la Dirección de Obra, dice que ésta será ejercida por un Arquitecto con título habilitante. Se consulta si dicha figura podrá ser también un Ingeniero Civil con los mismos requisitos.

**Respuesta 56)**

No es posible.

**Pregunta 57)**

Respecto a las aberturas exteriores, quisiéramos consultar si deben cotizarse rejas de seguridad, ya que no aparece detallado en las planillas.

En caso de tener que cotizarlas agradecemos aclarar qué tipo de hierro utilizar, barrotes cuadrados o redondos, diámetro etc.

**Respuesta 57)**

No se debe cotizar rejas de seguridad.

**Pregunta 58)**

Existen diferencias entre el rubrado en PDF incluido en los recaudos y el recibido en enmienda 4 en formato Excel, por esta razón quisiéramos saber ¿cuál es el correcto para presentar nuestra propuesta?

**Respuesta 58)**

La oferta se debe presentar en el formato enviado en la enmienda 4. La empresa oferente podrá hacer cambios, agregar o quitar rubros que crea necesario para la correcta presentación de la oferta sin modificar la estructura base del archivo.