

LLAMADO  
PÚBLICO A OFERTAS  
Nº 06/2016

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública  
Administración Nacional de Educación Pública

## COMUNICADO Nº 06

15/08/2016

### CONSULTAS VI

**Pregunta 59)**

Según los formulario 2a Equipo Técnico y Declaración Jurada 2b solicitan un Responsable Técnico; quienes firmen los formularios serán un Representante Legal y un Representante Técnico, la pregunta es si Responsable Técnico y Representante Técnico son las mismas figuras.

**Respuesta 59)**

El representante técnico puede ser a su vez representante legal. Responsable técnico y representante técnico son la misma figura.

**Pregunta 60)**

¿Qué terminación se deberá considerar para los parasoles?

**Respuesta 60)**

Considerar terminación pintura tipo esmalte color cemento.

**Pregunta 61)**

En lámina A 04 de Acero inoxidable, se grafica una campana de Gases de Taller de Gastronomía mientras que el gráfico describe otro elemento. Consultamos si efectivamente es esa campana la que se debe suministrar.

**Respuesta 61)**

La campana de gases planillada en A04 es de aluminio y corresponde al laboratorio de ciencias. La campana de extracción del taller de gastronomía será de las dimensiones que se grafican en plantas y cortes generales y tendrá las características detalladas en la MCP, 10.7- Sistema de extracción en taller de gastronomía.

**Pregunta 62)**

Debido a la prórroga de presentación de ofertas algunos documentos solicitados en el pliego han quedado vencidos. Solicitamos aclarar si estos documentos, que tienen un costo de reemisión, pueden presentarse con la fecha original o si deben ser reemitidos.

**Respuesta 62)**

Los documentos mencionados deben estar actualizados a la nueva fecha de apertura.