

PAEPU

Proyecto de Apoyo a la Escuela Pública Uruguaya
PLANTA FISICA

OBRA: ESCUELA: N° 170
BARRIO: LA TEJA
DPTO: MONTEVIDEO

FECHA: AGOSTO DE 2019

LUMINARIA:

LT-01

CANTIDAD TOTAL:

13



UBICACIÓN ÁREA O LOCAL	CANTIDAD
SSHH 1	4
SSHH 2	2
SSHH 5	2
SSHH 6	2
DIRECCIÓN	3

DESCRIPCION: MAREA DE LUMENAC, MERE DE LUCCIOLA, O INDIKO DE PHILIPS, CON UNA LÁMPARA
O CALIDAD SUPERIOR A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA

CUERPO: POLICARBONATO AUTOEXTINGUIBLE V2 INYECTADO, CIERRE CON BURLETE DE POLIURETANO,
PRENSACABLE ESTANCO PG13.5 Y TAPONES DE FABRICA PARA EL CIERRE HERMÉTICO

REFLECTOR: EN CHAPA GALVANIZADA Y PREPINTADA POLIESTER BLANCO

DIFUSOR: POLICARBONATO INYECTADO, ESTABLE A LOS RAYOS UV, PRISMATICO INTERNO CON SUPERFICIE EXTERIOR LISA.

ZOCALOS: EN POLICARBONATO, CON SISTEMA GIRATORIO DE SEGURIDAD ANTICAÍDA DE LAMPARA

FIJACIÓN: SE FIJARÁN USANDO LAS GRAPAS DE FÁBRICA, PROHIBIENDOSE PERFORAR O ALTERAR LAS CARCASAS.

DIMENSIONES: LARGO= 1270mm ANCHO= 95mm ALTURA= 94mm

LAMPARA: TUBO TIPO PHILIPS MASTERLED DE 1200mm/14.5w/COLOR 840/4000K, OSRAM
O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR A JUICIO DEL DIRECTOR DE OBRA
CON DIFUSOR OPALINO QUE IMPIDA LA VISUALIZACIÓN DIRECTA DE LOS EMISORES LED

OBSOLESCENCIA: MINIMA 40.000 hs

ADVERTENCIA!!! SI LA MARCA O MODELO DE LUMINARIA Y/O LÁMPARA DIFIEREN DE LO ESPECIFICADO, PREVIO AL SUMINISTRO
EL CONTRATISTA DEBERÁ PRESENTAR MUESTRA, ACOMPAÑADA DE TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA
PARA DETERMINAR COMPONENTES Y NIVELES DE CALIDAD DEL MATERIAL PRESENTADO.
LA INFORMACIÓN DEBERÁ INCLUIR ENSAYOS DE LABORATORIOS INDEPENDIENTES.
LA ELECCIÓN DE LOS MATERIALES PRESENTADOS QUEDARÁ SUJETO A LA DESICIÓN DE LA SUPERVISIÓN
DE OBRA, EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO DARÁ LUGAR AL RECHAZO AUTOMÁTICO DEL LOTE.