LAM - 1000 x 841

REFERENCIAS

INTERRUPTORES

- UNIPOLAR (U)
- BIPOLAR (B)
- COMBINACION (CMV)
- TRIPOLAR (TP)
- DIMER (DM)
- TM TERMO-MAGNETICA

TOMAS DE CORRIENTE CON INTERRUPTOR

- STANDARD (TB)
- 3 EN LINEA (3TL)
- SCHUKO (TS)
- TRIFASICO (TE)
- SCHUKO C/ LLAVE
- SEGUN MEMORIA (STP)

CUADRO DE CONTROLES Y COMANDOS

- CGP CAJA GRAL DE PROTECCION (CGP)
- TF TRANSFORMADOR (TF)
- kVARC MEDIDOR REACTIVA (MR)
- kWh MEDIDOR ACTIVA (MA)
- TAB TABLERO (TAB) CENTRALIZACION (CE)
- PULSADOR (P)
- FOTOCELULA (FC)
- MV MANDO VENTILADOR (MV)
- PGP PULSADOR GOLPE DE PUÑO (PGP)
- ALARMA AUTOMATICA DE INCENDIO

REGISTROS Y CAMARAS

- CAJA BRAZO EMPOTRADA (CO)
- CAJA CONEXION EMPOTRADA (CF)
- CAJA CONEXION APARENTE (CCA)
- REGISTRO APARENTE (RA)
- REGISTROS EMPOTRADOS (CRA)
- 20 CAMARA 20X20 (20)
- 40 CAMARA 40X40 (40)
- 60 CAMARA 60X60 (60)

PILASTRAS

- CP CPM ICP POSTERIOR (POS)
- CP CPM ICP ICP AL FRENTE (FRE)
- CGP TM PROTECCIÓN Y MEDIDA (PYM)

- TABLERO EXTERIOR DE P.V.C. TAPA Y FRENTE MUERTO, CONTENIENDO 1 INT. DIF. II 25 Amp, 30 mA 6.t.c. EN LINEA MODELO A.V.E
- CONJUNTO EXTERIOR DE 4.t.c. MODELO SHUCKO
- TM INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO EN CAJA EXTERIOR
- GR GABINETE REACTIVA
- AA EQUIPO INTERIOR (SPLIT) DE AIRE ACONDICIONADO
- REFLECTORES DE ACUERDO A PLANILLA hmAZOTEA

- EQUIPO 2X36 (2X36)
- EQUIPO EMBUTIDO 4X18W
- E LUCES DE EMERGENCIA
- SALIDA LUCES DE SALIDA
- Y LUMINARIA DE ZOCALO
- DUCTO

LUMINARIAS Y SOPORTES SEGUN PLANILLA

- CENTRO TERMINACIÓN C/TAPA CIEGA (CPT)
- X PUNTO DE LUZ (CENTRO) (CC)
- X PUNTO DE LUZ (BRAZO) (CB)
- 2 EQUIPO DE BRAZO (EB) EN COLUMNA O MUROS
- COLUMNA DE HORMIGON (CH)
- COLUMNA DE MADERA (CMA)
- COLUMNA DE HIERRO (CFE)
- EQUIPO 1X18 (1X18)
- EQUIPO 2X18 (2X18)
- EQUIPO 1X36 (1X36)
- EQUIPO 2X36 (2X36)
- EQUIPO COMBINADO (EMC) 1X36 EMERG+1X36 COMUN
- EQUIPO 1X18 EMERG (EM)

LINEAS – CAÑERIAS Y ACCESORIOS

- 3FASES (UF)
- 3FASES+NEUTRO (UFN)
- 1FASE+NEUTRO (UN)
- LINEA DE TIERRA (LT)
- TELEFONÍA (TL)
- CAÑERIA SUBTERRANEA (CS)
- CAÑERIA RESERVA (R) CON ALAMBRE HG DE GUIA
- CONEXIÓN DE TIERRA (T)
- CAPTOR DE PARARRAYOS (CP)
- SUBE LINEA (SL)
- BAJA LINEA (BL)
- LLEGA LINEA DESDE ARRIBA (DAR)
- LLEGA LINEA DESDE ABAJO (DAB)
- INDICE ALIMENTADOR (F)
- ANTEL ENLACE AEREO ANTEL (ETEL)
- C.S CARTEL DE SALIDA

EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS

- CAL CALEFACTOR (CAL)
- COCINA ELECTRICA (COC)
- VENTILADOR DE TECHO (VT)
- EXTRACTOR (EE)
- TERMOTANQUE (CCC)
- M MOTORES EN GENERAL (MG)
- CAMPANA 230V (230)
- TIMBRE DE CALLE (6V)
- TOMA TELEFONICO (TEL)
- S SENSOR DE MOVIMIENTO
- D CAJA DATOS PARED
- P CAJA DE REGISTRO EN CIELORRASO PARA DATOS PROYECTOR
- DT DATOS Y TELEFONIA PISO

- 4TC SHUKO CAJA PARA PISO
- SEGUN MEMORIA
- 4TC MODELO SHUKO
- TC SHUKO C/INTERRUPTOR BIPOLAR
- TABLERO EXTERIOR DE P.V.C. TAPA Y FRENTE MUERTO, CONTENIENDO 1 INT. BIPOLAR DIF., II 25Amp./30 mA 6.t.c. EN LINEA
- C 1 TOMA SCHUKO + CAJA REGISTRO PARA CONEXION COMANDOS

AVISO AL INSTALADOR

IMPRESCINDIBLE TENER PRESENTE:
- →ESQUEMA UNIFILAR
- →MEMORIA GENERAL Y PLIEGO
- →MEMORIA PARTICULAR
- →PLANILLAS

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
DIRECCIÓN SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA
AREA DE PROYECTOS

OBRA: LICEO Nº1 DE SOLYMAR	LOCALIDAD: SOLYMAR	FECHA: AGO-2014	
MAR DE AJÓ entre 70 y 71	DEPARTAMENTO: CANELONES	ESCALA: 1:125	
PLANO DE: INSTALACION ELECTRICA		LAMINA Nro: L 6	
RELEVAMIENTO			
ARQUITECTO: FIRMA:		IER1	
AYTE. de ARQTO.: DIANA SAMBUCETTI			
TECNICO: JOSE PAÑELLA FIRMA:			

L6 - IER1LICEO 1 SOLYMAR-CANELONES