SIMBOLOGIA

	LINEAS GENERALES
	TABLERO GENERAL
	CANALIZACION POR LOSA O PARED
	CANALIZACION SUBTERRANEA
	SUBIDA/BAJADA DE CONDUCTORES
	MONTANTE DE POTENCIA
	MEDIDORES
	TIERRA
	BANDEJA PORTACABLES
	ILUMINACION
	CENTRO EN LOSA O CIELORRASO
	BRAZO h=1.50cm
	INTERRUPTOR UNIPOLAR h:1.10m
	INTERRUPTOR BIPOLAR h:1.10m
	INTERRUPTOR 2 SECCIONES h:1.10m
	INTERRUPTOR COMBINACION h:1.10m
	LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED
	LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO
	FUERZA
	TC MONOFASICO TIRES EN LINEA h=0.30m
	TOMACORRIENTES C/INTERRUPTOR h=1.1m
	2 TC SCHUCKO + 2 2.5 mm lineas (EN PISO O BAJO MOBILIARIO
	TC SCHUCKO h=0.30m
	2 TOMACORRIENTES 2.5 mm lineas (EN PARED
	TOMA INDUSTRIAL 3 PINES C/ TAPA TRIFASICO 16A
	TOMA SCHUCKO C/INTERRUPTOR
	MOTOR MONOFASICO
	MOTOR TRIFASICO
	VENTILADOR
	TC SCHUCKO C/INTERRUPTOR BIPOLAR Y 2 RJ45
	TOMACORRIENTE TRIFASICO C/INTERRUPTOR TRIPOLAR
	TOMACORRIENTE MONOFASICO C/INTERRUPTOR BIPOLAR
	LINEAS DE DISTRIBUCION POR LOSAS O PARED
	LINEAS DE DISTRIBUCION POR PISO
	TELEFONIA-DATOS-TV
	DATOS RJ45 - CONECTADO A UTP
	DATOS RJ45 - CONECTADO A UTP
	HAZ DE BAJA TENSION
	REGISTRO DE BAJA TENSION
	MONTANTE DE BAJA TENSION
	ACCES POINT - DATOS RJ45 CONECTADO A UTP
	CONDUCTOR CON FICHA HEMBRA EN AMBOS EXTREMOS
	WIFI
	INCENDIO
	DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO
	SENSOR DE HUMO DIRECCIONABLE SOBRE CIELORRASO
	DETECTOR TÉRMICO
	SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA
	TECLADO DE CENTRAL INCENDIO h:1.40m
	PANEL ALIVE INCENDIO h:1.40m
	PULSADOR
	ALARMA DE ROBO
	SENSOR INFRARROJO
	SIRENA DE ALARMA h:2.00m
	TECLADO DE ALARMA h:1.40m
	CENTRAL DE ALARMA h:2.00m
	CCTV Y AUDIO
	CAMARA DE CCTV

REVISION - FEBRERO 2016

REFERENCIAS
- PROYECTO ELECTRICA ORIGINAL
- NUEVO POTENCIA
- NUEVO TENSIONES DEBILES
- NUEVO LINEAS GENERALES
- NUEVO DETECCION INCENDIO
- NUEVO LINEAS ILUMINACION
- TEXTO DE INSTALACIONES NUEVAS

PLANTA BAJA NIVEL 2 - DETECCIÓN INCENDIO

DOCUMENTACION
CONFORME A OBRA

EBITAL

MODIFICACIONES		
FECHA	DESCRIPCION	AUTORIZA
R0 - 30.11.2016	CONFORME A OBRA	EBITAL

Estudio Barbot-Rocha
Ingenieros Industriales
ACS.T 2010 | 2011_M 381-26855030 - 352-4714274 | 356-4485798 | 356-4488603 | 351-6134287

CONTIENE

UTEC
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA

OBRA: UTEC-ITR-FRAY BENTOS	TIPO: PLANTA
ETAPA: PROYECTO EJECUTIVO	DESCRIPCION: NIVEL 2
DIRECTORES DE PROYECTO: VIRGINIA RUIZ MIRAZO ALEJANDRO DIBARBOURE INGRID GRAUERT INES LLORENTE	LAMINA: **I - 05**
	ESCALA: 1:75 FECHA: 30/11/2016