



Consejo de Educación  
Técnico Profesional

**CETP**  
DIVISION ARQUITECTURA

OBRA:

*Salón de Actos -Utu Central*

DEPARTAMENTO:

*Montevideo*

**LUMINARIA:**

**L4**

**CANTIDAD:**

**10**

**FECHA**

2020

**ANEXO**

F

**CALIDAD: IGUAL O SUPERIOR**

**DESCRIPCION:** Artefacto marca Phillips o similar  
de adosar

**FORMATO:** Embutir

**PROTECCIÓN:** IP 65

**COLOR:** Terminación Epoxi-Poliéster Blanco o Gris

**ACCESO:** Lateral

**POTENCIA:** 5 W Led

**TEMPE** 5000K

**FLUJO** 3980Lm

**DIAMETRO:** 10 mm

**UBICACIÓN:** Se colocaran luminarias en el cielorraso del espacio  
entre la viga existente y la pared del vestíbulo

**DERIVACIÓN**

**CANTIDAD**

**TOTAL**

10

**OBSERVACIONES:**