

CO.DI.CEN.

Dirección Sectorial de Infraestructura

Comisión Descentralizada de Salto



MEMORIA SANITARIA PARTICULAR ESCUELA N° 9 SALTO

OBRA: INSTALACIÓN SANITARIA, REFACCION DE BAÑOS DE NIÑOS.

UBICACIÓN: LUIS MORQUIO Y CUAREIM – CEIBAL

DEPARTAMENTO: SALTO

OBJETO DE LAS OBRAS:

Instalación sanitaria y refacción de baños de niños.

Sectores de intervención sanitaria:**Sector A – Baños alumnos****Materiales en Obra:**

Todo material que se utilice para las Instalaciones Sanitarias será de primera calidad, sin uso, certificados por norma U.N.I.T. según corresponda. No se admitirá la presencia de otros materiales no aprobados por norma U.N.I.T dentro de la zona de almacenamiento de materiales ni en el lugar de los trabajos.

Mano de Obra:

Las obras sanitarias serán construidas por un instalador sanitario con experiencia comprobada en el medio.

Inspecciones:

Se inspeccionarán todas las cañerías al descubierto de desagües y de abastecimiento, las mismas serán instaladas de frente con las inscripciones correspondientes a sus indicaciones de material, diámetro, presión nominal, fabricante, y toda información necesaria además de contar con el sello de aprobación de U.N.I.T. Todas las cañerías de abastecimiento de agua se probarán con una presión manométrica de 7 Kg/cm², para la cañería de agua caliente se podrá utilizar un by-pass con la cañería de agua fría.

Se deberá cumplir con las Normas Municipales y de OSE vigentes.

TRABAJOS A COTIZAR:

- 1 DESAGÜES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS
- 2 ABASTECIMIENTO
- 3 VENTILACIONES
- 4 VARIOS

1. DESAGÜES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS BAÑOS

1.2 Desagües primarios baños

En baños de alumnos los desagües de inodoros se conectan en forma de “peine” a un caño de PVC 160. Se construye una cámara seca de 40x40cm con un punto de inspección con rosca, según recaudos gráficos. Este caño de 160 desagota en la cámara de 60x60 exterior. En caso de existir “salto” por desnivel, se realiza otro punto de inspección con rosca en el cambio de la horizontal a la vertical. Las conexiones de los inodoros hasta el caño de 160 se realizan en PVC 110mm, y las cámaras se conectan entre sí también en PVC 110mm (UNIT 206). Cada baño conecta a un cámara independiente que se conectarán luego entre sí y luego saldrán a la conexión existente.

1.3 Desagües secundarios baños

Dentro de los ss:hh generales y mediante caja sifoide de PVC 20x20 cm (tipo Nicoll) salida 63 mm se conectarán los desagües secundarios al ramal de desagüe primario.

Cada gabinete tendrá su desagüe de piso, constituido por caja de PVC 10x10 cm con salida 50 mm, conectado entre sí y a una caja sifonada salida 63 mm con conexión al ramal primario de 110 mm.

Todas las cañerías de desagüe secundario se ejecutarán con PVC 50 mm con reducción a 40 mm (cuando sea necesario) en conexión con caja sifoide; todas las cañerías de desagüe secundario se asentarán y cubrirán con arena mediana.

Todas las tapas de las cajas de PVC en interiores serán de 10x10 cm de bronce cromado.

Todas las cañerías de desagües se protegerán en todo su recorrido en canaleta por piso con ladrillo (tipo chorizo) colocado a sus lados y encima de la capa de arena se colocará otra capa (espesor mínimo de 4 cm) de mortero en relación 5 x 1 de forma tal que toda la parte superior de la cañería tapada desde el codo que une el vertical con el horizontal hasta la conexión con la caja sifoide.

1.4 Reparación de cámaras existentes

Se repararán las cámaras de inspección existentes a las que se conecta la cañería nueva. Se retirarán los revoques existentes, realizándose a nuevo los mismos, con 2 partes de arena mediana x 1 de portland y finalmente y antes de que el revoque fragüe lustrados con portland puro. También se ajustarán los cojinetes en cuanto a su pendiente, 20 % y terminación.

En todos los casos, se tratará de recuperar las cámaras existentes, con excepción de los casos que al iniciar los trabajos se detecte que la cámara es irrecuperable.

1.5 Cámaras nuevas

Las cámaras nuevas se construirán según lo indicado a continuación.

Se asentarán sobre una base de hormigón (tipo II) de 10 cm de espesor, sus paredes se levantarán con ladrillo de primera calidad (espesor de pared 15 cm), su asiento se realizará con mortero en relación 4 partes de arena gruesa x 1 parte de portland, revocadas interiormente con 2 partes de arena mediana x 1 de portland y finalmente y antes de que el revoque fragüe lustrada con portland puro.

El diente, la contratapa, el marco y la tapa serán de hormigón armado del tipo F.P (petraglia), pendiente de media caña 10 %, pendiente de cojinetes 20 %.

Nota: En este caso se usarán las cámaras existentes para la conexión correspondiente. En caso de que sea necesario, se construirá una cámara más tal como se indica en recaudos gráficos y en esta memoria sanitaria.

1.6 RP, CS

Todo según se especifica en esta memoria y en recaudos gráficos.

2. ABASTECIMIENTO DE AGUA

2.1 Abastecimiento de Agua en Interiores

Baños

En todos los ss:hh se realizarán las cañerías de agua en diámetro 25 mm, con instalación de abastecimiento a los artefactos en 20 mm.

Todas las llaves de paso interiores serán para termofusión con terminación cromada y se colocarán 1 de corte general e independiente en cada ss:hh y 1 en cada conexión de cisterna. Todas las piezas que sirvan para tomas de conexión serán con inserto metálico roscable hembra, las mismas terminarán a plomo con el revestimiento y a nivel entre sí, la conexión hacia los aparatos será realizada según el siguiente detalle: niple de bronce (5 cm aproximadamente) y tapajunta plana cromada, colilla de nylon flexible forrada de malla metálica de acero inoxidable hembra – hembra, longitud a verificar en obra.

2.2 Llaves de paso / conexiones

Se instalarán llaves de paso interiores de corte general para todas las derivaciones, las mismas serán para termofusión con terminación cromada y se colocarán además de la general, 1 en cada conexión de cisterna, 1 para independizar la alimentación a los lavatorios en ss:hh.

2.3 Conexiones

Se colocarán terminales con inserto metálico roscable hembra, todas las tomas que conecten con los aparatos, las mismas terminarán a plomo con el revestimiento y a nivel entre sí.

La conexión hacia los aparatos (cisternas y lavatorios) será realizada de forma rígida, con piezas de bronce de 13 mm, según el siguiente detalle: niples de bronce, uniones dobles de bronce y codos a 90°. En todas las conexiones se colocarán tapajunta cromada plana.

3. VENTILACIONES DE LAS INSTALACIONES

Primaria

Los inodoros deberán ventilarse individualmente, por lo que se realizará un “peine” al que se conecta cada uno de ellos. Se inicia en el primer inodoro y se continúa hacia el exterior hasta una altura mínima de 30cm sobre el nivel del dintel. Esta cañería se realiza en PVC 110.

Notas

Se colocarán todas las ventilaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la red sanitaria. Toda la instalación sanitaria deberá cumplir con la Normativa Municipal y de OSE vigentes.

4. VARIOS

4.1 Colocación aparatos y accesorios

Serán nuevos y de primera calidad.

Los tornillos de sujeción de los artefactos serán cromados, de cabeza hexagonal desarmable, afirmados en tacos Fischer.

Las válvulas de descarga de los lavabos serán de bronce cromado. Entre ellas y los tubos de PVC se interpondrán adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.

Las tomas de los artefactos se dispondrán simétricas respecto al eje del mismo. En todos los casos se dispondrán tapajuntas cromados.

Los marcos y rejillas de piso de todos los SS.HH. serán de Bronce cromado, sellándose su vínculo al registro por medio de siliconas.

Inodoros

Los aparatos y accesorios serán de loza sanitaria blanca de primera calidad. Se suministrarán e instalarán inodoros, procedencia nacional modelo tipo nórdico color blanco.

4.2 Cisternas

Se verificará el estado de las existentes, se sustituirán solamente aquéllas que no estén funcionando correctamente, si es el caso (en caso de que todas puedan ser reutilizadas no se tomarán en cuenta el ítem correspondiente en rubrado).

Si se sustituyeran todas o parte de ellas, se suministrarán cisternas de PVC capacidad mínima 10 litros, de procedencia nacional con mecanismo completo de bronce tipo MAGYA, tirador de palanca.

Nota: el baño que ya cuenta con cisternas Magya, mantendrá esas cisternas. Las cisternas que se sustituyen son las 4 del baños que mantiene las cisternas originales.

4.3 Accesorios

Se colocarán accesorios de porcelana empotrados en muros. En cada gabinete

se colocará un portarrollo y para cada bacha de las mesadas P1 se colocará una jabonera empotrada.

4.4 Griferías

En mesadas con bachas de uso exclusivo para alumnos se colocará grifo con brazo largo (tipo acerenza), cierre con cuero y volante con tornillo, sin partes de plástico.

Las colillas serán para monocomando MC o ML, longitud a verificar en obra.

Toda grifería será de procedencia nacional, de bronce cromado, de primera calidad, con garantía mínima de 2 años.

LEER

Se considerará que por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el contratista visitó el lugar e interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a esto efectuó el presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de ejecución. Será responsabilidad de la empresa la ejecución y el control de todas las medidas de seguridad a contemplar y aplicar según la normativa nacional vigente. No se permitirá el acceso a la zona de trabajo de personas ajenas a las obras, se colocarán vallas para impedir el acceso del alumnado o personal de local escolar a las zonas de ejecución de los trabajos que signifiquen riesgos para los mismos.



Arq. Daniela Mello

Residente CODICEN