

**ANEP**CONSEJO
DIRECTIVO
CENTRALDIRECCIÓN
SECTORIAL DE
INFRAESTRUCTURA

OBRA:	ESCUELA COLONIA PALMA	FECHA	LAMINA
DEPARTAMENTO:	ARTIGAS	MAR-20121	50

PLANILLA DE LUMINARIA	SALIDA	TOTAL	7	HOJA 13 DE 14
-----------------------	---------------	-------	----------	------------------



DESCRIPCIÓN Señalizador Autónomo con Pictografía extra chato

LAMPARA LED tono blanco
CUERPO Policarbonato Blanco Autoextinguible V2
PROTECCIÓN IP 20 Clase 2
DIFUSOR: Transparente
PICTOGRAMA: En color Blanco sobre fondo Verde
AUTONOMÍA No menos de 120 minutos
ENCENDIDO Ante falta de tensión de red y Opción Permanente
INDICADORES ON-OFF, de Bateria en Carga y Bateria Baja
EQUIPO De encendido y control de carga electrónico
BATERÍA Niquel Cadmio sin mantenimiento
RECARGA Automática con tensión de red 230/240V



DESTINO	CANTIDAD
Cocina 004A	
Comedor 005A	
Circulación frente a dirección A	1
Aula 001 D	1
Aula 002 D	1
Aula 003 D	1
Aula 004 D	1
Circulación 005D	2
SUB-TOTAL	7

OBSERVACIONES: De igual Calidad y Performance o Superior