

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS
N° 02/2022

Fideicomiso de Infraestructura Educativa Pública
Administración Nacional de Educación Pública

COMUNICADO N° 04

25/02/2022

VISITA DE OBRA:

SE INFORMA QUE EL PRÓXIMO MIERCOLES 02/03/2022 A LA HORA 10:00 SE REALIZARÁ UNA NUEVA VISITA DE OBRA.

Es opcional para las empresas que ya fueron a visita obligatoria.

Es obligatoria para otras empresas interesadas en el llamado.

CONSULTAS:

Pregunta 24)

Las cañerías de abastecimiento que están sobre el Edificio Habitación (Residencia Femenina) se deben retirar para poder hacer la impermeabilización, dejando el edificio sin agua. ¿Qué se hace al respecto?

Respuesta 24)

la empresa adjudicataria deberá organizar los procedimientos de obra en coordinación con la dirección del local.

Pregunta 25)

Sobre lo anterior, ¿las cañerías vuelven al mismo lugar en las mismas condiciones? En planos de sanitaria no hay nada indicado al respecto.

Respuesta 25)

Si.

Pregunta 26)

¿Debemos considerar la reparación del pretil con balaustrada del lado que da hacia el frente de la Casona? ¿Qué procedimiento consideramos? Por lo que vimos en visita hay material flojo o desprendido, y vegetación.

Respuesta 26)

Se deberá reparar a nuevo el pretil de la balaustrada, el procedimiento lo definirá la empresa contratista.

Pregunta 27)

¿Consideramos la reparación de la viga que pasa por debajo del portón de acceso? ¿O se deja cómo está?

Respuesta 27)

Se reparará la viga-umbral bajo el portón de acceso.

Pregunta 28)

Sobre Calle 5 hay otra entrada vehicular que, por lo que se grafica de reja perimetral H1, quedaría anulada. ¿En ese sector debemos considerar continuar el murete ídem existente?

Respuesta 28)

Si.