

LLAMADO
PÚBLICO A OFERTAS | CND obra propia
N° 01/2022

COMUNICADO N° 6

07/03/2022

CONSULTAS II

Pregunta 5)

En el caso de la impermeabilización de la azotea notamos que el edificio va a permanecer cerrado por ende no habrá tránsito en la misma, en consecuencia, se consulta si se puede realizar una impermeabilización con membrana asfáltica sobre la actual carpeta?

Otra modalidad sería retirando la actual carpeta y la membrana que se encuentre por debajo, realizando una nueva impermeabilización similar a la existente sin la protección mecánica?

Respuesta 5)

No se aceptará impermeabilizar sobre la actual carpeta. Confirmamos que para la nueva impermeabilización debe considerarse incluir la protección mecánica.